



MÄRKUSED

- Toite- ja kontrolli kaablid paigaldatakse uutel kaabliteedel.
- Trafo termorelee T154 paigaldatakse lahtri 70 releese paneelil.

Rev.	Date	Kind of Revision		
Tellija: Enefit Green AS			Töö: EB0113	
Lelle 22, 11318, Tallinn			Loovälja tee 7 elektritoite (10 kV) projekteerimine ja ehitamine	
Objekt: Iru Elektri jaam			Joonise nr	
Joonis: Trafo 6/10kV paigaldusplaan kõrgusel +0.00, vana osa			EL-5-04	
Projekteerija: Nadežda Andrejeva			Joonise nr	
Vast.spets.: Roman Fjodorov			Leht/lehti: 1/1	
Kuupäev:			Stadium: TP	
Fail: EB0113_TP_EL-5-04_0.0trafo			Möötkava:	

Enefit Solutions
 Malmi 8, 41537 Jõhvi, ESTONIA
 Tel +372 7166702
 www.enefit.com

REG KOOD: 10633284
 MTR NR: TMT000651, EPE000665,
 EEK000794, TEL001659,
 TGT000200, TGP000173,
 EEP001436, EEE000025,
 EEH000064, ST10633284-0001