



TRANSPORDIAMET

Rapla Vallavalitsus
rapla@rapla.ee

Teie 28.02.2024 nr 6-2/49-26

Meie 11.04.2024 nr 7.2-2/24/7647-5

**Ettepanekute esitamine Raplamaa Rapla
vald Hagudi alevik Kastani tn 4
detailplaneeringu eskiisile**

Täname teavitamast Kastani tn 4 detailplaneeringu eskiislahenduse avalikust väljapanekust (14.03-15.04.2024). Detailplaneeringule väljastasime seisukohad 19.04.2023 kirjaga nr 7.2-2/23/7647-2.

Oleme eskiislahendusega tutvunud ning esitame ettepanekud.

1. Palume planeeringu joonistele kanda riigitee kaitsevööndi piir (10 m).
2. Detailplaneeringu eskiislahendusele on kantud teede eelprojekti täpsusega info (sh ääre kivide asukohad ja kõrgused). Planeeringu joonisele kanda teede planeeritav lahendus detailplaneeringu täpsusastmes.
3. Riigitee km 39,493 ületuskoht märkida planeeringuga likvideeritavaks.
4. Joonisele kanda nähtavuskolmnurk 10x100 m (linnatänavate standard tabel 7.2).
5. Märkida tee kaitsevööndisse planeeritud objektide kaugused riigitee katte servast.
6. Eskiisjoonisel ei ole tuvastatav projekteeritud hoonestusala asukoht.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Anna Palusalu

58507716, Anna.Palusalu@transpordiamet.ee