



PÄÄSTEAMET

Maret Einla  
Rõuge Vallavalitsus  
vald@rougevald.ee

Teie 18.03.2026 nr 7-1/2-37

Meie 17.04.2026 nr 7.2-3.2/321-4

### **Detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Ats Tarto kooskõlastamast Haanja külas Harjomäe ja Taltsi-Mäe maaüksuste detailplaneeringut järgmistel põhjustel:

- Täpsustada seletuskirjas päästetehnika juurdepääsu lahendust. Tuleohutuslikult tuleb tagada igale ehitisele juurdepääs päästetöödeks (SIM 30.03.2017 määrus nr 17 § 50). Juurdepääsu teele on esitatud omakorda nõuded nii kandvusele, laiusele kui ka on välja toodud, et peab vältima umbteed (tupikuid). Umbtee pikkusena aktsepteeritakse kuni 150m pikkust lõiku. Antud juhul on kogu planeering umbala ning ületatud on umbtee maksimaalpikkus 150 m.
- Tuletõrje veevõtukohtade lahendused peavad olema kirjeldatud vastavalt siseministri 18.02.2021.a määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“. 5.10 Tuleohutuse osa algab jätkuvalt, et uute hoonete ja rajatiste planeerimisel on arvestatud Eesti standardi EVS 812-6:2012/A2:2017 „Ehitise tuleohutuse Osa 6:Tuletõrje veevarustutus“ nõuetega.

Lugupidamisega

((allkirjastatud digitaalselt)  
Ats Tarto  
ohutusjärelvalve büroo inspektor  
Lõuna päästkeskus

+372 4354515  
ats.tarto@paasteamet.ee