JK 20.03.2023

Skeem	Grupi nr.	Tarbija nimetus	kW	Iv/In	Kaabeldus
PEN, 3L,N,PE; Pot. ühtlustus latt		Kilbi kest			MK 6 Koro
		Maandur			RD 10
3 C125A; Al/Cu	Q1	Sisend liitumispunktist		C125A	AXPK4G70
	LP	Liigpinge piirik T1+T2			
	LPK	Liigpihge kaitse		160A	
kWh	BK1	Boks 1		40A	AXPK 5G16
kWh	BK2	Boks 2		40A	AXPK 5G16
kWh	BK3	Boks 3		40A	AXPK 5G16
kWh	BK4	Boks 4		40A	AXPK 5G16
kWh	BK5	Boks 5		40A	AXPK 5G16
kWh	BK6	Boks 6		40A	AXPK 5G16
kWh	ÜLD	Üldelekter		32A	
3 C25A	1	Kütte seade		C25A	XPJ 5G4
3 C16A	2	Ventseade		C16A	XPK 5G2,5
3 C16A	3	Valgustus		C16A	XPJ 5G2,5
4 /rsd>	4	Kombi pistikupesa		C16A	XPJ 5G2,5

Muudatus A
Muudatus B:
Muudatus C:

Muudatus D
Muudatus E
Muudatus F

KSM Projekt OÜ

Proj. /03.8.2022	Ahela nr. Kirsiaed IV etapp	Keskuse nr. JK	Töö nr. EP2335
Kont.	Leht 1/2	Joonise nr. EL-5-02	
Kinnit. Juri Kurganov			