



PÄÄSTEAMET

Tõnis Kõiv
Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 30.06.2025 nr 6-1/4137

Meie 29.07.2025 nr 7.2-3.1/1225-2

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Järveküla Andrese
põik 1 kinnistu ja lähiala
detailplaneering (kovID DP1310)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder Ferrysan OÜ poolt koostatud „Andrese põik 1 kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. Tuletõrje veevarustuse lahenduse ei vasta asjakohasele normile.

Alus: SM määrus nr 10 § 6 lg 2 ja lg 3.

Selgitus:

Veevõtukohta kaugus arvestatakse mööda päästetehnikaga sõidetav teed – hetkel esitatud plaani järgi ei kata planeeritav veevõtukoht rajatava kinnistu vesivarustust.

2. Viitamata asjakohastele ja kehtivatele õigusaktidele ning standartidele.

Selgitus:

SM määrus nr 17 pealkiri vale, Viitamata SM määrus nr 10, EVS 812-7 pealkiri ning redaktsioon valed.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Garri Mölder

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Päästeameti Põhja päästkeskus