



Valgustatuse mõõtmise protokoll nr.417V/24A 14.11.2025.a.

Alus(plaaniline,tellimus,või muu) tellimus / Convictus Rehabilitatsioon OÜ

Mõõtmise Mustamäe 46, 6 Korrus, Tallinn, Eesti

Mõõteriistad(nimetus,tüüp):

Luksmeeter TES 1335, nr.0190304895

Kalibreerimine teostatud : nr. ATLO-25/0326 27.08.2025 AS Metrosert

Dokumendid, mille alusel teostati mõõtmised:

Labori tööjuhend F-2,Töökohtade valgustuse mõõtmine , laiendmääramatus +/-12,8%

Mõõtmise kuupäev: 12.11.2025 (15.50-18.25) /aknad on ruloodega suletud/

Mõõtmiste juures viibis: Veronika Saareväli

Tehniline dokumentatsioon (s.h.ruumide plaanid ja skeemid) on hankitud kliendi poolt

Jrk nr.	Mõõtmise koht	Kunstlik valgustus lx					
		Valgusti info; üld või kombenir.	E kesk.	+/- lx määramatus	E max.	E min.	Norm Proj. EVS EN 12464-1:2021
	Korrus 6						
1	Trepikoda	Led, üld	330	40	330	330	100
2	Tuba nr. 1 rehabilitatsiooni teenused	Led, üld	511	61	567	432	500
3	Tuba nr. 2 rehabilitatsiooni teenused	Led, üld	573	69	653	496	500
4	Tuba nr. 3 rehabilitatsiooni teenused	Led, üld	510	61	584	412	500
5	Tuba nr. 4 rehabilitatsiooni teenused	Led, üld	367	44	370	363	500
6	Tuba nr. 5 rehabilitatsiooni teenused	Led, üld	638	77	849	489	500
7	Tuba nr. 6 rehabilitatsiooni teenused	Led, üld	696	83	752	601	500
8	Tuba nr. 7 rehabilitatsiooni teenused	Led, üld	539	65	617	467	500
9	Tuba nr. 8 rehabilitatsiooni teenused	Led, üld	553	66	688	416	500

10	Tuba nr. 9 rehabilitatsiooni teenused	Led, üld	631	76	754	520	500
11	Tuba nr. 10 rehabilitatsiooni teenused	Led, üld	583	70	650	489	500
12	Abiruum nr. 11	Led, üld	165	20	180	150	200
13	WC 1	Led, üld	223	27	231	215	200
14	WC 2	Led, üld	214	26	224	203	200
15	Koridor	Led, üld	301	36	328	240	200

P-232v

* Valgus ja valgustus EVS –EN 12464-1:2021 /Tabel 45.6 Päeva stantsionaar/

Käesolevaga labor teavitab klienti asjaolust, et EAK oma hindamiste raames puutub kokku käesolevas protokollis

Mõõtmistulemused kehtivad ainult nimetatud objekti kohta ja mõõtmiste teostamise ajal. Mõõtmisprotokolli jagamine on labori loata keelatud. .

Mõõtis spetsialist P. Klementjev
Juhataja A.Zagamula