



TORI VALLAVALITSUS

Päästeamet
Lääne päästekeskus
Pikk 20a, Pärnu
anastasia.sutt@rescue.ee

Teie 18.10.2024 nr 7.2-3.4/6347-1

Meie 08.11.2024 nr 6-2.1/3622-10

Detailplaneeringu kooskõlastamine

Olete jätnud kooskõlastamata Ferrysan OÜ poolt koostatud töö nr DP 2-23 Pärnu maakond, Tori vald, Eametsa küla, Marjapõllu ja Liisapõllu kinnistute detailplaneeringu tuleohutuse osa järgmistel põhjustel:

Välise kustutusvee tagamine tuleb lahendada vastavuses Siseministri 18.02.2021 määrus nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“ sätestatule.

Alus: TuOS § 23 lg 2.

Planeeringu joonisel veevõtukoht asub nõva taga. Kuidas tagatakse päästetehnika juurdepääs hüdrandile? Hüdrant ei tohi olla teeservast kaugemal kui 2,5 meetrit.

Alus: TuOS § 23 lg 2.

Vastavalt planeerimisseaduse § 85 esitame Marjapõllu ja Liisapõllu kinnistute detailplaneeringu täiendatud ja parandatud projekti kooskõlastamiseks. Kavandatava hüdrandi asukohta on muudetud.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Signe Rõngas
abivallavanem

Lisana planeering

Piret Kallas
planeerimisspetsialist
5198 4663 piret.kallas@torivald.ee