


Ristumine
Teega ristum.
Ø110 1250N ka
Trass paigaldada
(Vt. Ristlõige 3)



Tänavavalgustuse kilp

M2

4. Tallinn-Pärnu-Kia tee
km 120,78 (sõidutee 1)

Demonteerida Nurme AJ
Kontsentraator ja kooarvesti tõsta
ümber AJ9338-sse.

Asendada mastil M2 olev 107727LK soklil LK-ga
tänavavalgustuse kilbi kõrval.
Taastada tarbijajühendus uuest kilbiist.

Kaabel 4G120 tõsta ümber,
soklil liitumiskilpi 107727LK

Märkus.
Version 5 - 2.12.2024

- Asendada mastil M2 olev liitmiskilp 107727LK soklil liitumiskilbiga uuel asukohal olemasoleva tänavavalgustuse kilbi kõrval.

Kanttoru 400x200x12,5
akm 6,00, kogupikkus 35 m

		Elektrilevi OÜ E-mail: info@elektrilevi.ee Telefon: +372 715 4230 Registrikood: 11050857		Projekti nimi: 3071E Pärnumaa, Pärnu-Jaagupi I etapp					
		Tellijä: Elektrilevi OÜ		Address: Tori vald, Pärnumaa					
Joonestaj:	Tõnu Heinmets	2.12.2024	Joonise nimetus: Asendiplaan						
Kontrollis:	Tõnu Heinmets	2.12.2024							
Projektijuht:	Tõnu Heinmets	2.12.2024	Töö nr.: 3071E				Möötkava: 1:500	Kuupäev: 2.12.2024	Leht: 18/18
Formaat	A3								