


Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

- Tingmärke**
- 1W2 Projektteeritud KP maakaabelliin
  - 2W1 Projektteeritud MP maakaabelliin
  - 1W1 Projektteeritud tarbija maakaabelliin
  - Projektteeritud ümbertõstetav liitumiskilp
  - Projektteeritud komplektalajaam
  - Projektteeritud kaitsetoru (750 N)
  - Projektteeritud kaitsetoru (1250 N)
  - Puurimiskaevik

- x x x Demonteeritav KP õhuliin
- x x x Ol. olev MP õhuliin
- x x x Ol. olev MP kaabel
- x x x Ol. olev sidekanalisatsioon
- x x x Katastriüksuse piir

**Märkused:**

- Ehitustööd toimuvad teede nr 25248, 24249 ja 67 kaitsevööndis ja teemaal.
- Teemaal paigaldada kaabel täielikult kaitsetorusse.
- Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.



Kasutatud materjal:  
1. Geolus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 13383G) 03.2025

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt: <b>Rõuge-Sänna 10 kV fiidri rekonstrueerimine (II etapp) Rõuge vallas Võrumaal</b>				Tellijä: <b>Elektrilevi OÜ</b>	
LEONHARD WEISS				Joonise nr: <b>Asendiplaan (vaated 4-5)</b>	
Projektteeris	<b>K. Kangro</b>	01.04.2025	+372 53045971	Möökkava	M 1:500
Kontrollis	<b>K. Maaten</b>		+372 512 7053	Stadium	
Projektjuht				Keel	Leht 4
				EST	Leht 7

LEONHARD WEISS OÜ  
E-post estonia@leonhard-weiss.com  
Telefon +372 601 2285  
Registrikood 12083348