




LÕIGE 1-1 (1:20)




LÕIGE 2-2 (1:20)




LÕIGE 3-3 (1:20)



LÕIGE 4-4 (1:20)



LÕIGE 5-5 (1:20)



VAHELAE ÕÕNEPANEELIDE SPETSIFIKATSIOON

NR.	TÄHIS	MÕÕDUD (mm)	ARV (tk)	MASS (t)	MÄRKUSED
1	VLP-01	265×1200×8150	16	3.5	-
2	VLP-02	265×1200×8150	1	3.5	LÕIGATUD PANEEL
3	VLP-03	265×800×8150	1	2.4	LÕIGATUD PANEEL
4	VLP-04	265×1200×2875	1	1.4	-
5	VLP-05	265×1200×1925	1	0.9	-

VAHELAE SARRUSE SPETSIFIKATSIOON

TÜÜP	POS.	Ø (mm)	LÕIKE PIKKUS	KOGUS			PAINUTUSTABEL					
				TK	KOKKU (m)	KOKKU (kg)	α (°)	a	b	c	d	e
A	1	8	6000	27	162.0	64.0	-	6000	-	-	-	-
B	2	8	1150	32	36.8	14.5	-	1000	150	-	-	-
H	3	8	500	16	8.0	3.2	-	150	100	200	50	-
A	4	8	535	55	29.4	11.6	-	535	-	-	-	-
A	5	8	335	55	18.4	7.3	-	335	-	-	-	-

MÄRKUSED:

- LAEPANEELIDE PAIGALDUSKÕRGUS +2.50
- qk - KASUSKOORMUS; gk - ALALISKOORMUS
- ANTUD KOORMUSED ON NORMATIIVSED
- ALALISKOORMUS gk EI SISALDA PANEELI OMAKAALU
- TÄITEBETONI KESKKONNAKLASS XC1, TUGEVUSKLASS C25/30, KOGUS 3.8m³.
- MONTAAŽISARRUSE TUGEVUSKLASS B500, KOGUS 255m (100kg) MIN KAITSEKIHT 25mm
- KONSTRUKTSIOONI VALMISTAMISE TOLERANTSID VASTAVALT BY39 NÕUETELE
- MONTAAŽ EVS-EN 13670:2010

Muudatus		Selgitus			Muudatuse tegi		Kuupäev
<div>SEVECON</div> <div>PAIDE 58-29 TURI 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE</div>		PROJEKT		MUSTVEE 330kV JAOTUSPUNKT JA REAKTOR		JOONISE NIMETUS	
TEHISTAJA:		ADDRESS		JUHTIMISHOONE VAHELAGI		TOO NR	
CONNECTO EESTI AS		SEGAMETSA, VÕTIKVERE				01-23	
PROJEKTIJUHITAJA:		KÜLA MUSTVEE VALD				STADIUM	
Ü. SEVEREV		JÕGEVA MAAKOND				PP	
TEOSTAS:				JOONISE NR		PROJEKTI OSA	
Ü. SEVEREV				EK-5-04		EK	
				MUUDATUS		KUUPÄEV	
						07.03.2023	
						FORMAAT	
						297x750	
						MÕÕTKA	
						1:50	