



MÄRKUSED:

- TERASKONSTRUKTSIOONI TEOSTUSKLASS: EXC2, STANDARD EVS-EN 1090-2:2008+A1:2011/AC:2014
- TERASKONSTRUKTSIOONIDE TOLERANTSID VASTAVALT STANDARDILE EVS-EN 1090-20:2008+A1:2011/AC:2014
- TERASPROFIILIDE JA LEHTEDE TUGEVUSKLASS S355J2
- KEEVITUSE KLAS "C"
- ÜHENDATAVAD DETAILID KEEVITADA ÜMBER KOGU KONTAKTPINNA NURKKEEVISEGA $a=t+1$ (mm), KUS t ON ON ÜHENDATAVATEST ELEMENTIDEST ÕHEMA PAKSUS
- TERASE PUHASTUSKLASS SA 2½
- TERASKONSTRUKTSIOONI KESKKONNAKLASS C3, PINNAKATE - KUUMTSINK, TSINGIKIHI MIN. PAKSUS 85µm
- VAJADUSEL LISADA TSINKIMISE TÕTTU NÕUTUD TEHNOLOOGILISI AVASID.
- TREPPIDE KOOSTE JA MONTAAŽ VT. JOONISED EK-7-03 JA EK-7-04

ELEMENT	ARV (TK)	DETAIL	KLASS	MÕÕDUD	ARV ELEMENTIS	DET. KAAL	KOKKU ELEMENTIS	KOKKU	KÕIK KOKKU
T-01 (T-01*)	2	UNP140	S355J2	4364	1	69.82	69.82	75.59	151.2
		-250x150x14	S355		1	4.12	4.12		
		-100x210x10	S355		1	1.65	1.65		
T-02 (T-02*)	2	UNP140	S355J2	4364	1	69.82	69.82	75.59	151.2
		-250x150x14	S355		1	4.12	4.12		
		-100x210x10	S355		1	1.65	1.65		

Muudatus	Selgitus	Muudatuse tegi	Kuupäev
SEVECON PAIDE 58-29 TÜRİ 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE		MUUDATUS - KUUPÄEV 07.03.2023	
TELLIJAS: CONNECTO EESTI AS		ADRRESS: SEGAMETSA, VÕTIKVERE KÜLA MUSTVEE VALD JÕGEVA MAAKOND	
PROJEKT: MUSTVEE 330kV JAOTUSPUNKT JA REAKTOR		JOONISE NIMETUS JUHTIMISHOONE TREPPIDE TT TALAD	
PROJEKTANT: Ü. SEVEREV		JOONISE NR EK-8-03	
TEOSTAS: Ü. SEVEREV		MUUDATUSE NIMETUS JUHTIMISHOONE TREPPIDE TT TALAD	
		TÖÖ NR 01-23	
		STAADIUM PP	
		PROJEKTI OSA EK	
		FORMAAT A3	
		MÕÕTKAVA 1:20	