

Lagedi-Aruküla-Peningi tee liitumine Kalesi küla, Raasiku vald, Harjumaa
LC3539_TP_EL-8-01_spets.xlsx

Nr	Nimetus	Mark	Ühik	Kogus	Märkused
1.	MP maakaabelliin 0,4kV				
1.1	Maakaabel	AXPK 4G50	m	46	varuga
1.2	Otsamuhv	AXPK 4G50 kaablile	tk	2	
1.3	Kaablikaitsetoru	Ø 110 / 750N	m	10	varuga
1.4	Kaablikaitsetoru	Ø 110 / 450N	m	40	varuga
1.5	Tihendusmaterjal	montaaživaht	tk	1	
1.6	Hoiatuslint	„Ettevaatust elektrikaabel“	m	46	varuga
1.7	Abimaterjalid, kinnitusvahendid		kompl	1	
1.8	Abimaterjalid ja märgistused		kompl	1	
2.	Liitumis- ja jaotuskilbid				
2.1	LK soklil	1 arvestiga vastavalt el. skeemile	kompl	1	
2.2	Elektrienergia kaugloetav arvesti	PLC	kompl	1	
2.3	JK soklil	3 kohaline vastavalt el. skeemile	kompl	1	
2.4	LK metallvöti		tk	1	
2.5	Maanduspaigaldis	$R_m \leq 100\Omega$	kompl	2	Vardad, juhe, klemmid
2.6	Kergkruus		m ³	0,06	Kilpide hüdroisolatsiooniks
2.7	Tähistused		kompl	2	
2.8	Abimaterjalid, kinnitusvahendid		kompl	1	
2.9	Abimaterjalid ja märgistused		kompl	1	

*Katete taastamiseks vajalike materjalide kogused tuleb ehitajal määrata vastavalt töö mahtude tabelile

*Kogused võivad muutuda sõltuvalt pinnase ja tööde tegemise iseloomust.

*Materjalide ja seadmete asendamine kooskõlastada kuraatoriga