













- Tingmärgid:**
-  - Projekteeritud liitumiskilp (sinisega kilbi reaalse suurus)
  -  - Projekteeritud keskpinge maakaabelliin kaitsetorus (x-kaablite arv)
  -  - Projekteeritud madalpinge maakaabelliin kaitsetorus (x-kaablite arv)
  -  - Olemasolev madalpinge maakaabelliin
  -  - Olemasolev keskpinge maakaabelliin
  -  - Olemasolev sidetrass
  -  - Olemasolev veetrass
  -  - Olemasolev kanalisatsioonitrass
  -  - Olemasolev sadeveekanalisatsioonitrass
  -  - Kinnistu piir
  -  - Haljasala taastamine ca 96 m<sup>2</sup>
  -  - Projekteeritud komplektalajaam

**Projekteeritud komplektalajaam AJ16573**  
 -VM1000  
 -21(10,5)/0,41 kV  
 -400 kVA

**Projekteeritud liitumiskilp LK228211**  
 -Paigaldada tarbija reservoru L=2m, Ø110, 450N

**Projekteeritud liitumiskilp LK229490**  
 -Paigaldada tarbija reservoru L=2m, Ø110, 450N

**AHXAMK 3x240+35 KPL2514**  
 -Jätkumuhv - AJ16573  
 -L=25 m, sügavus min 1m



**AHXAMK 3x240+35 KPL240524**  
 -Jätkumuhv - AJ16573  
 -L=25 m, sügavus min 1m

**Kaitsetoru 2x(D160 450N, L=4m)**

**Kaitsetoru 2x(D160 750N, L=8m)**

**Kaitsetoru 2x(D160 450N, L=13m)**

- MÄRKUSED**
- Elektrilevi OÜ lähteülesanne nr 471165.
  - Liinide pikkused on asendiplaanile märgitud trassipikkustena (kogupikkused vt elektrilisel skeemil).
  - Trasside rajamisel arvestada koostööstustega.
  - Käesolevat joonist käsitleda lahutamatu osana projektdokumentatsiooni teiste jooniste ning projekti seletuskirjaga.
  - Peale ehitustööde teostamist taastada pinnaskatted ning korrastada ehitusjäljed.
  - Alusplaan: OÜ Gem Geo töö nr 12982, koostatud 20.12.2023. Koordinaadid L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.

Tellijä:			Address: Ringtee 63A Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev: 10.07.2024
Töö nimetus:	Tamme tn 2 ja Uus-Ratasepa kinnistute liitumine, Tõrvandi alevik, Kambja vald, Tartu maakond (LC1484) TÖÖPROJEKT		Reg nr: 11445550 Telefon: 53726646 e-mail: info@elram.ee	Töö nr: LC1484
Joonise nimetus:	ASENDIPLAANI		Projekteerija: <b>Andres Pukka</b>	Joonise nr: 01
			Kontrollija: <b>Siim Holtsmann</b>	Mõõtkava: M1:250/A3
				Muudatus: Ver 1

Tamme tn 9  
94901:007:0231