



KLIIMAMINISTEERIUM

Ats Mattias Tamm
OÜ Prola
oyprola@gmail.com

Teie 23.09.2024

Meie 06.12.2024 nr 1-17/24/4520-3

Vastus pöördumisele seoses mootorsõidukites
kasutatavate tulekustutitega

Austatud Ats Mattias Tamm

Esitasite Kliimaministeeriumile ja Transpordiametile ettepaneku muuta mootorsõidukites nõutud tulekustutitele esitatavaid nõudeid nii, et oleks lubatud kasutada Teie ettevõtte pakutavaid teist tüüpi kergemaid tulekustuteid.

Kuna Kliimaministeerium ning Transpordiamet ei ole tulekustutite tehniliste nõuete osas pädev asutus, siis küsisime ettepaneku kohta arvamust Päästeametilt.

Päästeamet selgitas, et kõnealuseid tulekustutusvahendeid ei saa nimetada tulekustutiks, neid pidada tulekustutiga võrdväärseks ega lubada neid kasutada tulekustuti asemel.

Seda seisukohta põhjendas Päästeamet muu hulgas järgnevalt:

1. Eestis müüdavad tulekustutid peavad vastama Euroopa Liidus kehtestatud EN 3-7 standardile, mis defineerib tulekustuti mõiste, määrab millest tulekustuti koosneb, sh minimaalse tulekustutusaine massi, milleks on 1 kg. Nimetatud kustutusvahendid ei vasta sellele standardile ja seega ei saa neid nimetada tulekustutiks.
2. Siseministri 12. detsembri 2022 a määrusega nr 44 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele ning nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“, standardiseeriaga EN 3 ja standardiga EVS 933 on määratud nõuded tulekustuti tootmisele, efektiivsusklassidele, kontrollimisele, hooldamisele jms. Nimetatud kustutusvahendi puhul puudub selline standardiseeritud info, ehk puudub tõendatud info selle kohta, mis alustel on vahend toodetud, mis on selle efektiivsusklass, kuidas ja kui tihti seda kontrollida ja hooldada jne.
3. Vahendi tööle rakendamine erineb oluliselt tulekustutist ja selle kasutamise õpetamine inimestele vastavalt ka ajamahukam.

Lisaks osundas Päästeamet, et vahendi kasutamine võib olla ka ohtlik, sest tulekahju kustutamiseks tuleb minna väga lähedale, peaaegu kontaktini tulega. Standardiseeriale EN 3 vastava

pulbertulekustuti joapikkus on aga 2-3 m. Kõnealuseid vahendeid võib soovi korral kasutada täiendavalt tulekustutile, kuid mitte selle asemel.

Kliimaministeerium arvestades muu hulgas Päästeameti seisukohaga ei kavanda mootorsõidukites kasutatavate tulekustutite nõudeid muuta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Ain Tatter

teede- ja raudteosakonna juhataja

Lisaadressaadid: Transpordiamet