




TINGMÄRGID



- PROJ. KP KAABEL KAITSETORUS
- PROJ. KAITSETORU D160 1250N
- PROJ. MP KAABEL KAITSETORUS
- PROJ. ÜMBERTÖSTETAV KAABEL
- PROJ. LIKVIDEERITAV OBJEKT
- PROJ. KOMPLEKTALAJAAM
- PROJ. KAABLI JÄTKUMUHV
- PROJ. KILLUSTIKKATTE TAASTAMINE
- OL.OLEV KINNISTU PIIR
- OL.OLEV VEETRASS
- OL.OLEV KANALITRASS
- OL.OLEV TEEKATTE ÄÄR
- OL.OLEV MP MAAKAABEL
- OL.OLEV KP MAAKAABEL
- OL.OLEV KP ÕHULIIN
- OL.OLEV SIDETORUSTIK
- OL.OLEV SIDETRASS
- PROJ. PUURIMISKAEVIK



MÄRKUSED:

- kaablid paigaldada kraavide ja truupide põhjadest 1,0m sügavamale
- kaabel paigaldatakse kogu ulatuses kaitsetorus;
- paigaldustööde käigus rikutud maapind taastatakse esialgsel kujul, rööpad silutakse;
- tagada ehitusalasse jäävate geodeetiliste märkide säilimine;
- katete taastamise nõuded on toodud seletuskirjas;
- liivpadi vajadusel.

Projekt						Tellija		
Elektrivõrgu ümberehitus. Häädemeeste - Ikla I etapp. Orajõe-Treimani. Häädemeeste vald, Pärnumaa						Enefit Connect OÜ		
LEONHARD WEISS E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348 EL10665798-0001	Joonis					Joonise nr		
	Asendiplaan					IP6959 - EL		
	Projekteeris	N.Vaimann		02.05.2024		Mõõtkava	1:1000	
	Kontrollis					Staadium	Tööprojekt	
	Projekti juht	V.Vaimann		02.05.2024	5078680	Keel	Leht	Lehti
						EST	1	1

