



TRANSPORDIAMET

Gaili Tiitma
Teara OÜ
tearaou59@gmail.com

Teie 23.11.2025

Meie 16.12.2025 nr 7.1-1/25/19844-2

Tiirimetsa külas Anni kinnistu ristumiskohast

Olete taotlenud nõuded ristumiskoha ehitamiseks riigiteele nr 21108 Lõmala-Kaugatoma (edaspidi *riigitee*) km 6,03-6,16 Saare maakonnas Saaremaa vallas Tiirimetsa külas Anni kinnistu (katastritunnusega 71401:001:4317) juurdepääsuks maatulundusmaa sihtotstarbele.

Riigitee keskmine ööpäevane liiklussagedus on 39 autot, kruusatee. Me näeme võimalust selles asukohas näidislahenduse väljastamiseks, mille eelduseks on geodeetilise alusplaani koostamine võimalike olemasolevate tehnovõrkude ja kitsenduste väljaselgitamiseks.

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3, määrab Transpordiamet järgmised nõuded ristumiskoha ühendamiseks riigiteega.

1. Nõustume ristumiskoha ehitusega kinnistu idanurgas (st Põlmaa kinnistu piiri lähistel).
2. Geodeetilised uuringud koostada vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 [määrusele nr 34](#) „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“. Lisaks määruses toodule arvestada järgnevaga.
 - 2.1. Riigitee mõõdistada vastavalt Transpordiameti juhendile [„Täiendavad nõuded topo-geodeetilisele uuringule teede projekteerimisel“](#).
 - 2.2. Mõõdistada minimaalselt 20 m raadiuses riigitee teljest kavandatava ristumiskoha asukohal.
 - 2.3. Mõõdistusala ja uuringud peavad olema piisavad projekti koostamiseks ja kontrollimiseks.
 - 2.4. Mõõdistada olemasolevad riigitee veeviimarid mahus, mis on vajalik eelvoolu tagamiseks.
 - 2.5. Projekti kooskõlastamiseks esitamise hetkel peab olema geodeetilise mõõdistuse sh kooskõlastuste vanus kuni üks aasta.
3. Geodeetilise alusplaani koostamise ning meile maantee@transpordiamet.ee esitamise järgselt kaalume ristumiskoha ehitamiseks näidislahenduse väljastamist.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristi Kuuse

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

58603278, Kristi.Kuuse@transpordiamet.ee