



- MÄRKUSED:
- Kaablite paigaldamisel teiste tehnorajatiste kaitsetsoonides lähtuda vastava tehnorajatise kaitsevööndis tegutsemise korrrast.
 - Kaablite ristumisel teiste tehnorajatiste trassidega tagada normikohased vahekaugused.
 - Asendiplaan joonisel EL-4-01.
 - Projekti asendiplaani koostamiseks on kasutatud: - Geoalus OÜ poolt koostatud geodeetilist asendiplaani nr: 24-G412; kuup.: 10.2024 (koordinaadid L-EST97 ja kõrgused EH2000 süsteemis).
 - Juurdepääsu tee kulumiskihit peab olema vastupidav kloriidide kasutamisele.
 - Äärekividel peab olema tagatud külmakindlus.
 - Taastada äärekivid mille juures toimub lahitekave.
 - Olemasoleva kergliiklustee ja aia kahjustamine puurimasina asukohas on keelatud.

Tellijä:	Elektrum Eesti OÜ	Joonis:	Ristmävälja joonis	Joonise nr	Mõõtka	Leht
Stadium	Tööprojekt	Töö nimetus:	150 kW kiirloomisjaama paigaldamine	EL-4-03	1:125 / A1	1/1
Koostas	R. Kukke			Muudatus		Kuupäev
Kontrollis	V. Vapper					
Töö nr	24_3377-13	Address:	Tartu mnt 169, Peetri alevik, Rae vald, Harju maakond			
Kuupäev	04.07.2025		24EV337713_TP_EL-4-03_v01_Ristmävälja_250704_RK			

E-SERVICE
Salve 24 Tallinn 11612
Tel: (+372) 6 793 066
www.e-service.ee
Elektrirõõde reg nr.:
EL1036030-0001