



Aiandusühistu Soolahe
soolahevesi@gmail.com

18.02.2025 nr 12.2-1/25/1508-7

Teade riikliku järelevamenetluse lõpetamisest

Terviseamet (edaspidi amet) viib veeseaduse (edaspidi VeeS) § 250 lg 1 ja lg 3 ning korrakaitseaduse (edaspidi KorS) § 27 alusel Aiandusühistu Soolahe, registrikood 80114611 (edaspidi veekäitleja) suhtes läbi riikliku järelevamenetlust, et kontrollida Aiandusühistu Soolahe veevärgi (edaspidi veevärk) joogivee kvaliteedi vastavust sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“ (edaspidi määrus nr 61) piinormidele. Veekäitleja on veevärgi haldajana KorS § 15 lg 1 mõistes avaliku korra eest vastutav isik. Ohukahtlus tekkis ametile laekunud kaebusest, mille kohaselt on joogivesi õline, värvuselt pruunikas, kloori lõhna ning maitsega.

Amet võttis 16.09.2024 joogivee kvaliteedi kontrollimiseks veevärgist joogivee proovid, mille tulemuste kohaselt ei vastanud joogivesi näitajate mangaan ja Coli-laadsed bakterid osas kvaliteedinõuetele. Amet edastas veekäitlejale 01.10.2024 selgituste küsimise kirja, milles palus esitada veevärgi joogivee analüüsitud tulemused, kavandatavad meetmed joogivee kvaliteedi parandamiseks, kordusanalüüsitud teostamise ning joogivee kontrolli kava edastamise kuupäeva.

Veekäitleja kooskõlastas ametiga 17.10.2024 joogivee kontrolli kava, milles määrati kindlaks tava- ja süvakontrolli ning radioloogiliste näitajate proovivõtu aeg. Joogivee kvaliteedi parandamiseks viis veekäitleja pumplas läbi hooldustöid. Veekäitleja edastas ametile 2024. aasta tavakontrollide ning kordusanalüüsitud katseprotokollid. Katseprotokollid nr NH2024/V154263M kohaselt vastab näitaja Coli-laadsed bakterid tulemus kvaliteedinõuetele. Piirsaldust ületab näitaja mangaani tulemus. Veekäitleja teavitas ametit 17.02.2025, et veevärgi pumplas täiendatakse veetöötlust mangaani paremaks ärastamiseks ning piirsalduse piiridesse viimiseks.

Võttes arvesse, et veekäitleja on asunud puuduseid kõrvaldama lõpetab amet riikliku järelevamenetluse nr 12.2-1/25/1508.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Lilleallik

Vaneminspektor

Põhja regionaalosakond