

Saatja: Haldusjuht <haldusjuht@tln.lib.ee>

Saadetud: 19.05.2025 13:34

Adressaat: PÄA Ida <ida@paasteamet.ee>

Koopia: Keskraamatukogu <keskraamatukogu@tln.lib.ee>; <andrus.jaamul@articard.ee>

Teema: Teavituskiri tulekahjusignalisatsioonisüsteemi häireedastuse teenuse loobumine

Manused: image005.png; image006.png; image007.png; image001.jpg

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Päästeamet

Tallinna Keskraamatukogu soovib lõpetada aadressil Estonia pst 8, Tallinnas tulekahjusignalisatsioonisüsteemi häireedastuse teenuse alates 02.06.2025.

Estonia pst 8 aadressil paiknevas Südalinna raamatukogus viibib raamatukogu lahtioleku ajal regulaarselt kuni 100 inimest ja seminaride, koolituse, kontsertide ajal kuni 200 inimest.

Lugupidamisega

Mart Miidu

Tallinna Keskraamatukogu haldusjuht

Tel 508 8735

From: Andrus Jaamul <andrus.jaamul@articard.ee>

Sent: Monday, May 19, 2025 11:03 AM

To: Mart Miidu <Mart.Miidu@tln.lib.ee>

Subject: FW: ATeS kohuslaste teavitamine

TÄHELEPANU: Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere, Mart

Edastan kirjavahetuse täismahus. Palun anna siis teada, mis kuupäevast teenuse lõpetame. Alppool kirjas on Päästeameti kontakt, millele samuti Teiepoolne teavitus saata.

Lugupidamisega

Andrus Jaamul

Tegevjuht

Articard OÜ

Tel: +372 6597 006

Fax: +372 6597 002
GSM: +372 53 458 126
E-mail: andrus.jaamul@articard.ee
www.articard.ee



From: Heikki Rajalo <heikki.rajalo@paasteamet.ee>
Sent: neljapäev, 15. mai 2025 10:38
To: riina.jarvelainen@forus.ee; robin.grunbaum@ee.g4s.com; koit.saareli@ee.g4s.com; taavi@articard.ee; artur.aunapu@ee.g4s.com; priit.orasson@ee.g4s.com; Antifire 112 <112@antifire.ee>; ates <ates@ee.g4s.com>
Cc: Georg Kalde <georg.kalde@paasteamet.ee>; Tiina Kiil <tiina.kiil@paasteamet.ee>; Gerli Pajula <gerli.pajula@paasteamet.ee>
Subject: ATeS kohuslaste teavitamine

Tere

Regionaalsed päästekomissioonid on alustanud ehitiste teavitamist, et kehtiva määruse nõuete alusel vähendada päästekomissioonide väljakutseid, mille on põhjustanud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteateid, mis on edastatud Häirekeskusesse. Vaadatakse läbi kõik ATeS-ga ühendatud ehitiste kasutajate arvuga seotud näitajad:

Majutushooned > 100 kasutaja

Ravi- ja hooldusasutused > 50 kasutaja

Kogunemishooned > 500 kasutaja

Enamus neist ehitistest on ka enesekontrolli tuleohutusaruande kohuslased, mille täitmise käigus ehitiste esindajad deklareerivad ka ehitise kasutajate arvu.

Kui ehitisel, kellel on ATeS teenus aga enesekontrolli tuleohutusaruandes märgitud kasutajate arv ja määrus nr 1 lisa 2 toodud kasutajate arvu näitajad on reaalsuses erinevad, suheldakse objektiga.

Palusin lisada saadetavale uuele kirjale lause : „ATeS teenusest loobumisel tuleb lähtuda teenuspakkujaga sõlmitud lepingu lõpetamise tingimustest ning meile teavitada teenuse lõppemise kuupäev“.

Näide kirjast:

Teavituskiri tulekahjusignalisatsioonisüsteemi häireedastuse teenusest loobumiseks

Ida päästekomissioon soovib vähendada päästekomissioonide väljakutseid, mille on põhjustanud automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteateid, mis on edastatud Häirekeskusesse. Sagedased on juhused, kus päästekomissioon reageerib hoone tulekahjuteatele, mis üldjuhul osutub ekslikuks. Valehäired vähendavad automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi usaldusväärsust ja on tekitanud Päästekomissioone põhjendamatut kulu päästekomissiooni väljasõitudega. Lisaks võib pikeneda päästjate kohale jõudmise aeg mõnele sündmusele, kus päästekomissioonil on vajalik reageerida reaalsele õnnetusele.

Ida päästekeskus on kaardistanud probleeme ja võimalikke lahendusi, kuidas olukorda paremaks muuta. Siseministri 07.01.2013 määrusest nr 1 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitistele, kust tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade edastada Häirekeskusesse ning tulekahjuteade edastamise ja sellest loobumise kord“ lisa 2 kajastab loetelu ehitistest, kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi teated edastada Häirekeskusesse. Sellest loetelust lähtuvalt ei ole Teie asutuse hoonel kohustust edastada tulekahjuteateid Häirekeskusesse.

Ida päästeskuse andmetel on (ehitis ja aadress) maksimaalne inimeste arv hoones alla 500 inimese. (Lähtuvalt määruse lisa 2-le muuta hoone parameetrilist näitajat)

Palun kaaluge võimalust loobuda tulekahjuteadete edastamise teenusest. Teenusest loobumiseks teavitage sellest Ida päästekeskust ida@paasteamet.ee või piirkonna inspektorit, kelle kontaktid on leitavad https://www.rescue.ee/et/kontaktid/ida_paasteakeskus/ohutusjarelevalve_byroo

*Ootame tagasisidet järgnevatest sammudest **hiljemalt 19.05.2025**.*

Heikki Rajalo

ohutusjärelvalve osakond

ekspert

+372 5348 2813

heikki.rajalo@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Raua 2 | 10124 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



Heikki Rajalo

ohutusjärelvalve osakond

ekspert

+372 5348 2813

heikki.rajalo@paasteamet.ee

PÄÄSTEAMET

Raua 2 | 10124 Tallinn

paasteamet.ee

olevalmis.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee

