

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi			Isiku- või registrikood
Osaühing Kuressaare Kommunaalprojekt			10250459
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter	Sihtnumber	Maakond
	Kuressaare, Tiigi tn, 2-2	93813	Saare maakond
	Telefon	e-post	
	453 3237	info@kommunaalprojekt.ee	
Kontaktisik	Nimi		
	Silja Jakobson		
	Telefon	e-post	
	453 3237	info@kommunaalprojekt.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Mõrra tn 17 Papsaare küla Pärnu linn Pärnu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 16001:001:0318	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused detailplaneeringuks

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Faaside arv 3	Amprite arv 20 A
------------------	---------------------

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Peale planeeringu kehtestamist, liitumislepingu sõlmimist ja liitumistasu tasumist projekteerib ja ehitab Elektrilevi OÜ elektrivõrgu.
--

KLIENDI TEGEVUSED

1. Detailplaneeringu alal näha ette koht uuele komplektalajaamale. Alajaama asukoht näha ette planeeritava tee äärde olemasoleva Kotka mastalajaama asemele, selle teenindamiseks peab jääma ööpäevaringne vaba juurdepääs. Uue alajaamade toide planeerida 10 kV maakaabliga Filtri:SAV fiidriga. Näha ette 10kV tehnotrass Luha tn. paikneva 10kV mastini nr.5
Näha ette alajaamast väljuvad perspektiivsed tehnotrassid 0,4kV kaablitele olemasolevate õhuliinide ühendamiseks.
2. Nimetatud olemasolevast Kotka alajaamast näha ette uutele objektidele välja 0,4 kV maakaabelliinid. Objektide elektrivarustuseks planeerida kinnistute piiridele 0,4 kV liitumiskilbid ja jaotuskilbid. Liitumiskilbid planeerida tarbijate kruntide piiridele soovitavalt mitmekohalistena teealasse. Liitumiskilbid peavad olema alati vabalt teenindatavad. POS 1 liitumiskilp võimalik planeerida Traali tee äärde
3. Elektri- ja liitumiskilbist objektini näha ette maakaabliga.
4. Elektrilevi OÜ tehnorajatiste maakasutusõigus tagada servituudialana, alajaamadele eraldi katastriüksusi mitte moodustada.
5. Kõikide planeeritavate tänavate äärde näha ette perspektiivsete 10 ja 0,4 kV maakaablite koridor.
6. Elektri- ja liitumiskilbide planeerimine piki sõiduteed ei ole lubatud. Samuti ei ole lubatud planeerida teisi kommunikatsioone elektri- ja liitumiskilbide kaitsetsoonidesse.
7. Detailplaneeringu koostamiseks vajalike täiendavate andmete saamiseks pöörduda Elektrilevi OÜ Pärnu piirkonna võrguplaneerija poole andres.puussaar@elektrilevi.ee
8. Detailplaneering koostatakse Elektrilevi OÜ Pärnu piirkonnaga. Projektide koostamist on võimalik teostada läbi iseteeninduse portaali ja infot on võimalik saada Elektrilevi kodulehel:
<https://www.elektrilevi.ee/et/projektide-koostamine>
9. Elektrivõrgu väljaehitamine toimub vastavalt Elektrilevi OÜ liitumistingimustele. Detailplaneerimise projektiga määrata ka väljaspool detailplaneerimise ala kulgevate kaablite trasside servituudi alad. Planeeringu käigus olemasoleva elektrivõrgu ümberehitus toimub kliendi kulul, mille kohta tuleb esitada Elektrilevi OÜ-le kirjalik taotlus.
10. Kehtestatud detailplaneeringu olemasolul elektrienergia saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, sõlmida liitumisleping ja tasuda liitumistasu. Lepingu sõlmimiseks pöörduda Elektrilevi OÜ poole. Liitumislepingu sõlmimiseks tuleb Elektrilevi OÜ-le esitada moodustatud kinnistute aadressid.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi

Andres Puussaar

Koostatud: 29.10.2019**Kehtib kuni:** 29.10.2021