



TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- >—>— Olemasolev MP maakaabel
- >—>— Projektteeritud liitumiskilp
- >—>— Projektteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- >—>— Projektteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- >—>— Kinnistu piir
- >—>— Olemasolev KP maakaabel
- >—>— Olemasolev sidekaabel
- >—>— Teraafiala
- >—>— Eesti raudtee kaitseala

Märkus:

- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-XXX
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija:  elektrilevi		Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112	Kuupäev: 02.05.2024
		Reg. nr: 11445550	Töö nr: LH24-07
Töö nimetus: Vana-Kivisilla A liitumine madalpingel Kajamaa küla, Saku vald, Harjumaa LC1274	E-mail: Janar.Kubbi@enersense.com	Tel nr: +372 56607557	Joon nr: 001
			Mõõtkava:1:500
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Janar Kubbi	
		Kontrollis: Janar Kubbi	