

ELERING AS TEHNILISED TINGIMUSED nr 12-9/2025/119
07.03.2025

Kooskõlastuse taotleja:
Taotleja E-Mail:
Objekti iseloomustus:

Põhja-Tallinna Valitsus
pohja@tallinnlv.ee
Pelguranna trammitee projekteerimistingimuste
eelõu avalik väljapanek

Pelguranna trammitee projekteerimistingimuste eelnõu

Kooskõlastatud tingimustel:

1. Projekti alal paiknevad Elering AS-le kuuluvad 110kV maakaabelliinid Veskimetsa – Kopli L8017 ja Veskimetsa - Volta L8025. Kaabelliini kaitsevöönd on äärmisest kaablist 1,0 m mõlemale poole;
2. Tee-ehitusprojekti ning muude kommunikatsioonide projektide koostamisel ja tööde teostamisel lähtuda lubatud kaugustest ja liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise korrast. Valdaja peab kinni pidama Ehitusseadustiku §70. (Ehitise kaitsevöönd), Ehitusseadustiku §77. (Elektripaigaldise kaitsevöönd) ja määrusest "Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded";
4. Täiendavalt kooskõlastada tööprojektid kui on selgunud täpne kaabelliini sügavus, mis peavad lisaks sisaldama ka 110kV maakaablite ja rajatavate kommunikatsioonide ristumiste täpseid pikiprofile (ristlõike jooniseid);
5. Kaevetööd liinirajatiste kaitsevööndis on lubatud ainult pärast kooskõlastamist, vormikohase taotluse esitamist ja kaitsevööndis töötamise loa väljastamist Elering AS-lt. Täidetud taotlusvorm esitada e-posti aadressile vho.kooskolastused@elering.ee;
6. Kutsuda kohale Elering AS esindaja kaablite täpse asukoha näitamiseks tel. 715 1310. Tööde perioodiks tellida järelevalve. Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel meie esindaja juuresolekul;
7. Kaablite sügavus, mõõtetuna kaabli pealt, peab rajatava ehitatava sõidutee, parkla, laoplats vms maapinnalt olema vähemalt 1,5 m;
8. Kommunikatsioonide ristumised teostada alt- või pealtpoolt 110kV kaabelliine, puhasvahega vähemalt 0,5 m kaablist;
9. Objektile või selle lähiümbruses olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitustegevuse tõttu, näha ette kaitsmise meetmed ning lahendused;
10. Kaevetöid maakaablite kaitsevööndis tuleb teostada käsitsi. Pinnase eemaldamisel lähemal kui 1,0 m kaablist võib kasutada ainult labidat – mehhanismide ja löökriistade (kangid, kirkad, kiilud, suruõhu-või elektritööriistad) kasutamine on keelatud ja eluohtlik. Külmunud pinnas tuleb eelnevalt ulatada. Kuumutusvahendit ei tohi lähendada kaablile lühemale kui 15 cm;

11. Pinnase tihendamisel 110kV kaablite lähedal kuni 1m kaugusel kaablitest, tuleb kasutada 60 kg ja 1 kuni 5 m kaugusel 100-120 kg vibroplaati. 10 m raadiuses kaablitest ei tohi kasutada üle 3000 kg teerulle;
12. Tööde käigus tagada kaablite püsikindlus ja liikumatus.

/allkirjastatud digitaalselt/

Erki Autalu

Elering AS

Liinide hooldusjuht

tel. 5394 4581