



PÄÄSTEAMET

Eesti Kunstiakadeemia

Teie 30.05.2025 nr

Meie 30.05.2025 nr 7.2-2.1/3363

Avaliku ürituse kooskõlastus

Austatud Erle Kivilo

Kooskõlastame 31.05.2025 toimuva avaliku ürituse „Erki Moeshow“ aadressil Marati 5b, Tallinn järgmiste lisatingimustega:

1. Täidetud on ja järgitakse ürituse ohutusauditis nr 29.05.2025 / EE-1006A kirjeldatud tuleohutusnõudeid, asendiskeeme, inimeste piirangut jm nõuded.
2. Terve ürituse ajal peab olema tagatud päästemeeskonna vaba juurdepääs territooriumil asuvatele ehitistele, ürituse tarvis kasutatavatele ruumidele ja tuleohutuspäigaldistele ning veevõtukohtadele.
3. Evakuatsioonipääsud peavad olema märgistatud nõuetekohaste tuleohutusmärkidega.
4. Evakuatsioonipääsud ei tohi olla takistatud esemetega ning evakuatsiooniteel olevad ukSED peavad olema kergest avatavad evakuatsioonisuunas(ukSED peavad olema varustatud nõuetekohaste evakuatsioonisulustega või ilma lukustusvõimaluseta või tagada evakuatsiooniuste lahtises asendis hoidmine ruumide kasutamise ajal)
5. Lahtise tule kasutamine ürituse alal ei ole lubatud
6. Piirata külastajate juurdepääs kasutusel mitteolevatele ruumidele.
7. Tagada, et ürituse tarbeks kasutatavates ruumides ruumides on piisavalt nõuetekohaseid, nõuetekohaselt märgistatud ja kasutusvalmis tulekustuteid(iga 200m2 kohta vähemalt üks 6kg kustutusmassiga tulekustuti tulekustuti kuid igal korrusel vähemalt kaks tulekustutit)

Loetelu jätkub järgmisel lehel.

8. Tulekahju või mõne muu ohu korral tagada kõikide üritusel viibivate inimeste kohene teavitamine

9. Ürituse korraldaja peab veenduma, et kõik tuleohutusnõuded on täidetud enne ürituse algust ja tagatud nende täitmine terve avaliku ürituse ajal.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Stanislav Tõnissaar

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Põhja päästekeskus