



TRANSPORDIAMET

Marul Paist  
Lüganuse Vallavalitsus  
valitsus@lyganuse.ee  
Keskpuiestee 20  
43199, Ida-Viru maakond, Lüganuse  
vald, Kiviõli linn

Meie 03.02.2026 nr 7.2-3/26/1483-2

**Aidu tuulepargi tuulikute 6, 12, 18, 19, 23,  
24, 25, 27, 28, 29 ja 30  
projekteerimistingimuste koostöölastamine**

Austatud pr Paist

Lähtudes lennundusseaduse § 35 lõikest 3 koostöölastab Transpordiamet Ida-Viru maakonda Lüganuse valda Aidu-Nõmme külla kavandatavate tuulikute 6 (taotlus nr 2611002/00561), 12 (taotlus nr 2611002/00562), 18 (taotlus nr 2611002/00663), 19 (taotlus nr 2611002/00564), 23 (taotlus nr 2611002/00540), 24 (taotlus nr 2611002/00563), 25 (taotlus nr 2611002/00565), 27 (taotlus nr 2611002/00541), 28 (taotlus nr 2611002/00558), 29 (taotlus nr 2611002/00667), 30 (taotlus nr 2611002/00567) projekteerimistingimuste taotluse järgmistel tingimustel:

1. Tuulikute gondlile palume paigaldada lennuohutustuli, mille parameetrid vastavad Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Konventsiooni lisa 14 (ICAO Annex 14) tabelis 6-1 kirjeldatud keskintensiivsusega tüüp C tulede nõuetele (vt manus tabel 6-1, *medium-intensity type C*).
2. Lisaks põhitulele palume gondlile paigaldada samade parameetritega varutuli, mis süttib põhitule rikke korral.
3. Kui tuulikute paigaldamisel kasutatava tõstetehnika kõrgus on maapinnast üle 45 meetri või läbib lennuvälja piirangupinda, palume tehnika kasutusaeg ja valgustustingimused Transpordiameti lennundusteenistusega eelnevalt koostöölastada.
4. Tuulikute täiskõrguse saavutamisel palume nende asukohad ja kõrgused üle mõõta ning mõõdistustulemused Transpordiameti lennundusteenistusele edastada.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Üllar Salumäe  
direktor  
lennundusteenistus

Lisa: ICAO Annex 14 tabel 6-1

Andres Lainoja  
57837109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee