

RISAKU



L 114

RISAKU OÜ
KATSELABOR L114

VALGUSTATUSE
MÕÕTETULEMUSED

Töö nr. 1120

Tellija: Tõrva Elekter AS
Aadress: Valga 66-2, Tõrva
Objekt: Hooldekodu
Kooli 3, Sangaste alevik
Sangaste vald, Valgamaa

VALGUSTATUSE MÕÕTETULEMUSTE

ARUANNE

nr.1120

07 detsember 2010

Ajavahemikus kuni 05 detsember 2010a
Viidi läbi valgustatuse mõõdistused:

	Dokumendi nimetus	Protokolli nr.	Lk arv
1.	Seletuskiri	1120/1	1
2.	Valgustatuse mõõtmine	1120/2	3
3.	Mõõtepunktide paigutuse skeem	1120/3	2

07 detsember 2011a

Mõõtmised teostas:

Üllar Sikk

Mõõteprotokollid ja aruande vormistas:

Juri Krutikov

Tellijä: Tõrva Elekter AS
Aadress: Valga 66-2, Tõrva
Objekt: Hooldekodu
Kooli 3, Sangaste alevik
Sangaste vald, Valgamaa

VALGUSTATUSE MÕÕTMISE PROTOKOLL NR. 1120/1

Tellija: Tõrva Elekter AS
Aadress: Valga 66-2, Tõrva
Objekt: Hooldekodu
Koli 3, Sangaste alevik
Sangaste vald, Valgamaa

SELETUSKIRI

Valgusallikate poolt tekitatava valgustatuse mõõtmised on läbi viidud vastavalt:

- Eesti Standard EVS-EN 12464:
- Sotsiaalministri määrus nr. 64 25 oktoober 1999.a.

Kasutatud metoodika: EVS-DIN 5035-6:2002, EVS 891:2008.

	Mõõtmised on teostatud:	05 detsember 2010.a. alates kella 18.00
1.	koridor, esik	- pörand
2.	rietusruum, pesuruum, WC	- pörand
3.	tuba	- pörand
4.	söögituba, köök	- tööpind
	Kasutatud mõõteriista tüüp:	- UNILAP 100 XE nr. NI 38518FK kalibreerimise tähtaeg: 04.2012a.
		- Luksmeeter TES-1335 nr. 041203259 kalibr. tähtaeg: 02.2012a
		mõõtemääramatus: klass B $\pm 10\%$

VALGUSTATUSE MÕOTMISE PROTOKOLL NR. 1120/2

Tellija: Tõrva elekter AS Aadress: Valga 66-2, Tõrva

Objekt: Hooldekodu, Kooli 3, Sangaste alevik, Sangaste vald, Valgamaa

Mõõtmised teostati: 05 detsember 2010a alates kella 20.00. Keskkonna tingimused: Õhutemperatuur 21 °C.

Mõõterista tüüp: UNILAP 100.XE nr. NI 38518FK kalibreerimise tähtaeg: 04. 2012a.

TES-1335 nr.041203259 kalibreerimise tähtaeg: 02.2012a; mõõtemääramatus: klass B ±10%

Mõõtemetoodika: MM – 02(EVS-DIN 5035-6:2002, EVS 891:2008) võrgupinge: enne – 225V, pärast – 225V

Ruumi nimetus	ruumi nr	Mõõte-punkt	Mõõtetulemused /lx/				Parand c	Korrig-eeritud väärtus /lx/	U(E) k=2 /lx/	märkused Arvutuslikud suurused. /lx/
			E1	E2	E3	Ekesk				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
tuba	1	1	380	380	380	380	1,14	433	51	200
		2	370	370	370	370	1,14	422	50	200
tuba	2	3	320	320	320	320	1,14	365	43	200
		4	310	310	310	310	1,14	353	42	200
tuba	3	5	300	300	300	300	1,14	342	40	200
		6	290	290	290	290	1,14	331	39	200
personal	4	7	420	420	420	420	1,14	479	56	200
		8	440	440	440	440	1,14	502	59	200
tuba	14	9	190	190	190	190	1,14	217	25	200
		10	210	210	210	210	1,14	239	28	200
tuba	15	11	230	230	230	230	1,14	262	31	200
		12	240	240	240	240	1,14	274	32	200
tuba	16	13	220	220	220	220	1,14	251	30	200
		14	220	220	220	220	1,14	251	30	200
tuba	17	15	230	230	230	230	1,14	262	31	200
		16	230	230	230	230	1,14	262	31	200
tuba	18	17	220	220	220	220	1,14	251	30	200
		18	240	240	240	240	1,14	274	32	200
tuba	19	19	230	230	230	230	1,14	262	31	200
		20	240	240	240	240	1,14	274	32	200
esik		21	360	360	360	360	1,14	410	48	100
		22	370	370	370	370	1,14	422	50	100
koridor	13	23	170	170	170	170	1,14	194	23	100
		24	165	165	165	165	1,14	188	22	100
		25	180	180	180	180	1,14	205	24	100
		26	170	170	170	170	1,14	194	23	100
		27	310	310	310	310	1,14	353	42	100
		28	150	150	150	150	1,14	171	20	100
		29	320	320	320	320	1,14	365	43	100
		30	230	230	230	230	1,14	262	31	100
koristusvahendid	26	31	80	80	80	80	1,14	91	11	70
WC		32	230	230	230	230	1,14	262	31	200
		33	220	220	220	220	1,14	251	30	200
puhkeruum	24	34	360	360	360	360	1,14	410	48	200
		35	370	370	370	370	1,14	422	50	200
tuba	20	36	240	240	240	240	1,14	274	32	200
		37	250	250	250	250	1,14	285	34	200



LII4

Objekt: Hooldekodu, Kooli 3, Sangaste alevik, Sangaste vald, Valgamaa

Mõõterista tüüp: UNILAP 100 XE nr. N1 38518FK kalibreerimise tähtaeg: 04. 2012a.

TES-1335 nr.041203259 kalibreerimise tähtaeg: 02.2012a; mõõtemääramatus: klass B $\pm 10\%$
Mõõtemetoodika: MM-02(EVS-DIN 5035 6:2002, EVS 901:2002)

Mõõtemetoodika: MM – 02(EVS-DIN 5035-6:2002, EVS 891:2008) võrgupinge: enne – 225V, pärast – 225V

[illegible]

Üllar Sikk

VALGUSTATUSE MÕÕTMISE PROTOKOLL NR. 1120/2

Tellija: Tõrva elekter AS Aadress: Valga 66-2, Tõrva

Objekt: Hooldekodu, Kooli 3, Sangaste alevik, Sangaste vald, Valgamaa

Mõõtmised teostati: 05. detsember 2010a alates kella 20.00. Keskkonna tingimused: Õhutemperatuur 21 °C.

Mooterista tüüp: *UNILAP 100 XE* nr. *N1 38518FK* kalibreerimise tähtaeg: *04. 2012a.*

Mõõtemetoodika: M14, 02/EN6 011:2002, 02/EN6 011:2002

Mõõtemetoodika: MM-02(EVS-DIN 5035-6:2002, EVS 891:2008) võrgupinge: enne – 225V, pärast – 225V

[illegible]