



PÄÄSTEAMET

Laura Põllu
K-Projekt AS
laura.pollu@kprojekt.ee

Teie 27.12.2023 nr

Meie 19.01.2024 nr 7.2-3.1/8375-2

**Pilve tee 5 detailplaneeringust
kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo inspektor Garri Mölder K-Projekt AS poolt koostatud „Pilvetee tn 5, Mustamäe“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

1. **Tuletõrje vesivarustuse projekteerimisel arvestamata voolikusüsteemi ja märgtõusutoru jaoks maja mineva veehulgaga.**
Alus: EVS 812-8:2018 pt 9.5, tabel 3.
2. **Tagamata ligipääs hädaväljapääsudele ja ümber ehitise päästetehnikal.**
Alus: EVS 812-7:2018
3. **Viidatud kehtetule versioonile SM määrus nr 17.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Päästeameti Põhja päästekeskus