



Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 455574
2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LR9786-1 ja LR9786-2.
3. Maakaabel paigaldada min 0,7 m.
4. Taastada katted.
5. Paigaldus ja -ehitustöodel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ, Enefit Connect OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt:	Kuivati kinnistu elektriliitumine, Koigi küla, Rapla vald, Rapla maakond	Tellija:	Elektrilevi OÜ
Joonis:	0,4 kV elektrivõrgu plaan	Joonise nr:	LR9786-1
CONNECTO <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>	Projekteeris	L. Saamel	15.01.2024
	Kontrollis	L. Saamel	
Möötkava	M 1:500	Leht	Lehti
Stadium	TP	1	1