



TINGMÄRGID

	Proj. 0,4 kV kaabelliin
	Proj. kaitsetoru
	Proj. liitumiskilp
	Olemasolev 0,4 kV õhuliin
	Olemasolev дренаaž
	Olemasolev katastripiir
	Riigitee kaitsevööndi piir

- Märkused:**
1. Projekteerimisülesanne nr. 460703.
 2. Rajada 0,4 kV kaabelliin ja liitumiskilp vastavalt joonistele LC0344-1 ja LC0344-2.
 3. Maakaabel paigaldada min 1,0 m..
 4. Taastada katted.
 5. Paigaldus ja -ehitustöödel juhendada k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
 6. Tööde teostamisel kasutada keskkonnasõbralikke meetodeid.

Projekt: Jõeasa kinnistu elektriliitumine, Tolli küla, Märjamaa vald, Raplamaa		Tellija: Elektrilevi OÜ	
Joonis: 0,4 kV elektrivõrgu plaan		Joonise nr: LC0344-1	
 <small>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tüüsu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</small>	Projekteeris	L. Saamel	31.05.2024
	Kontrollis	L. Saamel	
Möötkava	M 1:500	Leht	Lehti
Stadium	TP	1	1