



PÄÄSTEAMET

Kätlin Kallas
Saaremaa Vallavalitsus
vald@saaremaavald.ee

Teie 14.04.2025 nr 5-2/2355-1

Meie 21.04.2025 nr 7.2-3.4/2234-1

**Orissaare alevikus Kase tn 18a
detailplaneeringu kooskõlastamata
jätmine.**

Austatud Kätlin Kallas

Päästeamet jätab kooskõlastamata Osaühing DP Projektbüroo poolt koostatud töö nr 23-21-DP Saare maakond, Saaremaa vald, Orissaare alevik, Kase tn 18a maa-ala detailplaneeringu tuleohutusosa järgmistel põhjustel:

1. Päästeameti andmetel on planeeringus viidatud tuletõrjehüdrandi loovutusvõime 10 l/sek.
Alus: TuoS § 23 lg 2
2. Planeeringus viidatud majandus- ja taristuministri määrust nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ ei eksisteeri.

Päästeameti kooskõlastamata jätmine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Saaremaa Vallavalitsuse otsust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Kubjas
Ohutusjärelevalve büroo
nõunik
Lääne päästekeskus

Margo Kubjas
+372 4549762
margo.kubjas@paasteamet.ee