

TINGMÄRGID

	PROJEKTEERITUD MP MAAKAABEL
	PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
	PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP
	LIITUMISKILBI TEGELIK SUURUS
	PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (1250N)
	PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (750N)
	PROJEKTEERITUD TARBIJATORU (450N)
	KATASTRI PIIR
	RIIGITEEMAA KATASTRI PIIR
	OLEMASOLEV MP MAAKAABEL KAITSETORUS
	PUURIMISKAEVIK

Märkus: baasjaama teenus - Trimble VRS Now üleriiklik kontrollijaamade võrk
koordinaadid L.E.S.T'97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Kasutatud instrument: Trimble R8-2 GPS GNSS vastuvõtja ja
väljavõtte GPS 5800 TSC2 seeria nr.4550103454 (kaheageduslik)

Maa-ameti katastripiiride väljavõtte 31.10.2022
Maa-ameti aerolaserskaneerimise LiDAR andmed 16.12.2019

Klotoid OÜ Reg. kood. 10207096 Rohu tn.5, Kuressaare 90019 Tel +372 4533723	Geodeetilised uuringutööd reg.nr.EG10207096-0001	LEHTI 2 LEHT 2
Möödistaja ja vastutav isik: Alar Oll	Harju maakond, Raasiku vald, Kalesi küla, Saka kat.tunnus 65101:003:0412	Töö nr. 138-19-G
Möödistatud: 11.12.2019 28.10.2022 Koostatud: 31.10.2022	Geodeetiline alusplaan	M 1:500

MÄRKUSED:

- Ristumisel maanteega paigaldada kaablid kinnisel meetodil min 1,5m sügavusele d110, 1250N kaablikaitsetorus. Haljasalal, olemasoleva maakaabli juures paigaldada kaablid min 1m sügavusele d110, 750N kaablikaitsetorus.
- Kilbid paigaldada vastavalt tootja juhisele.
- Tööde käigus rikutud katted taastada endisele tasemele.
- Teemaa tuleb pärast tehnovõrgu paigaldamist korrastada ja taastada haljastus kasvumulla ja murukülvi vastavalt "Teetööde tehnilise kirjelduse" viimase redaktsiooni peatükis - "Maastikukujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.
- Riigiteemaal on kõrvalekalded kooskõlastatud projektist keelatud.

Tähis	Projekteerija	Kuupäev	Muudatuse kirjeldus
-------	---------------	---------	---------------------



Laki 13, 12915 Tallinn
Tel. 659 8970

EL10303995-0001
info@khenergia.ee

Kontrollis	T.Roosna	12.2023
Projekteeris	A.M.Pärna	12.2023


Faili nimi
Asendiplaan

Tellija	Elektrilevi OÜ	Projekti nr.	LC0434	
Töö nimi	Saka, Kalesi küla, Raasiku vald, Harju maakond. Liitumine madalpingel	Joonise nr.	EL-4-01	
Joonise nimi	Asendiplaan	staadium	TP	
		leht/lehti	1/1	
				Möötkava
				1:250

M 1:50
TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV
KASVUPINNAS 15cm
TÄITEMATERJAL
(k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)
KESKLIIV 15cm
(k=0,92; Kf≥0,5 m/ööp)
OLEV PINNAS

LAIUS VASTAVALT PLAANILE



MÄRKELINT
PROJEKTEERITUD
KAABEL