82

Vaade 14

Vaade 15

TINGMÄRGID

- Kinnistu piir
- Maantee kaitsevööndi piir
- 10kV õhuliin
- 0,4 kV õhuliin
- 1W2 — Proj. 10 kV maakaabel
- Trassi rajamine kinniselt
- Uus õhuliini post
- Uus õhuliini tõmmits
- Proj. keskpinge õhuliin

N

X = 6408750
Y = 680450

gala
003:0283

19m kinniselt, sügavus tee all 1,2m,
2xØ160 1250N, L=19m

22m kinniselt, sügavus tee all 1,2m,
2xØ160 1250N, L=22m

25m kinniselt, joonis RV-2,
Ø160 1250N, L=25m
25131 Rõuge-Verijärve tee km. 7,83-7,84

31m kinniselt,
sügavus kraavi põhjast 1m,
Ø160 1250N, L=31m

13m kinniselt, sügavus tee all 1,2m,
Ø160 1250N, L=13m

M83 asendada tõmmitsaga betoonmast
tõmmitsatega puitportaalmastiga
2xkl. 4 kreo. 11m, tõmmitsad 5,5m mastist

25131 Rõuge-Verijärve tee km. 7,78

Saekeatri-Iibise tee
91701:001:0468

Teelahkme
91804:003:2040

Iibise
91804:003:1150

Keldri
91801:001:0256

25131 Rõuge-Verijärve tee
91804:003:3290

Kasaritsa
91804:003:0406

X = 6408700
Y = 680350

24m kinniselt, sügavus 1,2m,
liiklusmärgi juures 2m
Ø160 1250N, L=24m

55m kinniselt, joonis RV-3
Ø160 1250N, L=55m

Keldri
91801:001:0256

Kaalukoja
91804:003:0509

Kasaritsa
91804:003:0406

24m kinniselt, sügavus 1,2m, liiklusmärgi juures 2m,
truubi põhjast 1m ulatusega 3m truubi teljest
Ø160 1250N, L=24m

X = 6408550
Y = 680350

Projekt	Võru-Munamäe 10kV fiidri rekonstrueerimine etapp I, Võru vald, Võrumaa				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS	Joonis	Asendiplaani vaated 14 ja 15			Joonise nr	IP6720-1	
	Projekteeris	A. Erik		53 090 199	Mõõtkava	M 1:500	
	Kontrollis	K. Maaten		512 7053	Staadium	Tööprojekt	
					Keel EST	Leht	Lehti

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348