



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

26.09.2017 nr 7.2-6.4/1778

Sunnivahendi rakendamise edasi lükkamine ja ettekirjutuste täitmise uute tähtaegade määramine

22. septembril 2017. aastal on Päästeameti Ida päästekomandokesele laekunud põhjendatud taotluse 23.08.2017 ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1540 punktide 3 ja 4 täitmise tähtaegade pikendamiseks ja nendega kaasnenud sunnivahendi rakendamise edasi lükkamiseks kuni 30.10.2017.

Punktiga 3 kohustasime adreassaati kõrvaldama hoone elektrijaotla ruumist, toidupoe teise evakuatsioonipääsu juurest ning maneežisaali ja juurdeehitise vahelisest evakuatsiooniteel olevast koridorist põlevmaterjal. Punkti täitmise tähtaeg on 30.08.2017 ning punktiga kaasnes sunniraha hoiatus summas 100,00 (üks sada) eurot.

Punktiga 4 kohustasime adreassaati paigutama hajutatult hoones asuvad 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustutid selliselt, et toidupoes paikneks kaks kustutit ja ateljees oleks üks kustuti, ning järgida tuleohutusnõudeid toidupoes, juukslas ja ateljees olemasolevate kustutite paigaldamisel ja korrashoiul. Punkti täitmise tähtaeg on 30.08.2017 ning punktiga kaasnes sunniraha hoiatus summas 150,00 (üks sada viiskümmend) eurot.

Päästeameti Ida päästekomandokese peab vajalikuks selgitada, et tegemist on jõustunud ettekirjutusega, mida ei ole vaidlustatud ja mis on selle adreassaadile täitmiseks kohustuslik. Sunniraha rakendatakse, kui haldusorgani ettekirjutus jäetakse sunniraha hoiatuses märgitud tähtaja jooksul täitmata. Antud asjas on hoiatuses märgitud tähtaeg saabunud ja adreassaat teavitas, et ettekirjutuse punktid 3 ja 4 on jäetud hoiatuses märgitud tähtaegade jooksul täitmata.

Sunniraha on oma olemuselt preventiivse iseloomuga mõjutusvahend, seega ei ole Päästeameti Ida päästekomandokese eesmärgiks iseenesest sunniraha rakendamine. Sunnirahaga soovitakse saavutada olukord, et isik täidaks oma seadusjärgse kohustuse, käesoleval juhul konkreetselt, et ta täidaks talle antud ettekirjutuse ja sellega tagaks tuleohutuse. Arvestades adreassaadi taotluses väljatoodud põhjendust, tõdeb Päästeameti Ida päästekomandokese, et kindlasti on eesmärgipärasem kasutada rahalisi vahendeid ehitise tuleohutusnõuetega vastavusse viimiseks kui sunniraha tasumiseks.

Asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 8 lg 2 kohaselt võib ettekirjutuse teinud haldusorgan sunnivahendi adreassaadi põhjendatud taotluse alusel sunnivahendi rakendamise edasi lükata

kuni kaks kuud.

Ülaltoodust tulenevalt Päästeameti Ida päästekeskus

otsustas:

lükata edasi sunniraha rakendamine – kogusummas 100,00 (ükssada) ja 150,00 (ükssada viiskümmend) eurot – kuni 30.10.2017.

Samas jäävad kehtima koos ettekirjutuse punktidega 3 ja 4 kaasnenud sunniraha hoiatused – kui 30.10.2017 jäetakse ettekirjutuse punktid 3 ja 4 täitmata, rakendab haldusorgan tuleohutuse seaduse § 40 alusel adreassaadi suhtes sunnivahendit - sunniraha kokku 250,00 (kakssada viiskümmend) eurot.

Lähtuvalt järelkontrolli tulemustest on haldusorganil võimalik edasise menetluse käigus sunniraha rakendamine tühistada (ettekirjutuses esitatud nõude täielikul täitmisel).

Juhul kui haldusakti adreassaad leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Ida päästekeskus, Rahu 38, 41532 Jõhvi või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil irina.belik@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:

Spordikompleks Kalev, spordikompleks@gmail.com.

Teadmiseks: Sillamäe Linnavalitsus, linnavalitsus@sillamae.ee.

+372 5860 2188

irina.belik@rescue.ee