



PÄÄSTEAMET

Rae Vallavalitsus
info@rae.ee

Teie 07.04.2026 nr 6-1/2443

Meie 06.05.2026 nr 7.2-3.1/2392-2

**Detailplaneeringu esitamine
kooskõlastamiseks Jüri alevik Tammiku
tee 13b kinnistu ja lähiala
detailplaneering (kovID DP1336)**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja Planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel jätab Päästeameti Põhja päästkeskuse ohutusjärelvalve büroo peainspektor Garri Mölder Optimal Projekt OÜ poolt koostatud „Tammiku tee 13b kinnistu ja lähiala“ detailplaneeringu tuleohutuseosa kooskõlastamata järgmisel põhjusel:

Ei ole tagatud ligipääs 4.k hooneosade hädaväljapääsude juurde kasutades eritehnikat
Alus: EVS 812-7:2018 peatükk 14.1
Selgitus:

Alates 4 kordsest hoone osast peab tagama ligipääsu päästeameti eritehnikale (redel- või tõstukauto) tagamaks hädaväljapääsudest päästmist. Alternatiivlahendus on rõduluugid, mis viivad 3.k, kus päästemeeskonnal võimalik kasutada teisaldavat redelit. Hetkel hinnanguliselt ei ole tagatud ligipääs eritehnikal.

Arvestamata parkimisala tuleohutusega.

Alus: EVS 812-7:2018 p 11.2.3.10

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Garri Mölder
Ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Päästeameti Põhja päästkeskus