



TRANSPORDIAMET

Elar Põldvere
Alkranel OÜ
elar@alkranel.ee
Riia 15b
51010, Tartu, Tartu maakond

Teie 02.11.2022

Meie 10.11.2022 nr 7.1-2/22/24914-2

Nässjärve paisjärve settest puhastamise eelprojekt

Olete esitanud kooskõlastamiseks Nässjärve paisjärve settest puhastamise eelprojekti, OÜ Alkranel töö nr 18-03-22-JEP.

Teavitame, et Antsla Vallavalitsus tellis Nässmõisa paisjärve uurimis-projekteerimistööd, eesmärgiga koostada paisjärve settest puhastamise eelprojekt. Eelprojekti objektiks on Nässmõisa järv (katastritunnus 14201:001:0656), Antsla linnas, Antsla vallas, Võru maakonnas.

Transpordiamet, tutvunud esitatud dokumentidega, märgib järgmist:

- Nässjärve paisjärv omab puutumust riigitee 70 Antsla-Vaabina kaitsevööndiga km 1,02 ja riigitee 25183 Antsla-Kanepi kaitsevööndiga km 1-1,17;
- riigitee 25183 km 1,169 asub truup, millel on paisuregulaator;
- settest puhastamise töödega riigitee maaüksustele ei siseneta, hüdrotehnilisi probleeme ei ole ette näha ja riigitee muldkeha niiskusrežiim eeldatavalt ei halvene.

Transpordiamet **kooskõlastab** Nässjärve paisjärve settest puhastamise eelprojekti. Kooskõlastus tugineb järgmistele, taotleja poolt täitmiseks, nõuetele:

1. Paisjärve korrastamise ja veetaseme allalaskmise töödega alustamisel tuleb teostada truubi ja paisuregulaatori seisukorra hindamine.
2. Riigitee kaitsevööndis tööde teostaja peab taotlema Transpordiametilt vahetult enne töödega alustamist liiklusväliste tööde loa projektikohaste tööde teostamiseks riigitee kaitsevööndis.
3. EhS § 70 lg 2 p 1 kohaselt ei tohi ehitus- ega muu tegevus kaitsevööndis ohustada riigiteed või selle korrakohast kasutamist.
4. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu.
5. Projekti realiseerimisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
6. Töövõtjal näha ette paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine ning kahjustatud teerajatiste taastamine.

Käesolev kooskõlastus kehtib 2 (kaks) aastat.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Tiit Harjak
juhtivspetsialist
projekteerimise osakonna taristu kooskõlastuste üksus

Lisa: esitatud taotlus

Priit.Veeroja@transpordiamet.ee

Rein.Kallas@transpordiamet.ee