



TARBIJAKAITSE JA
TEHNILISE JÄRELEVALVE
AMET

Transpordiamet
Valge tn 4/1
11413 Tallinn
Harju maakond

Teie: 04.03.2026 nr 8-1/25-016/3586-1

Meie: 10.03.2026 nr 16-12/26-03787-002

**Riigitee 11384 Kibuna jaama tee km 2,7
parkla ning bussipeatuse rekonstrueerimise
ehitusloa eelnõu kooskõlastamine**

Edastasite Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) 04.03.2026 kirja nr 8-1/25-016/3586-1, millega soovisite TTJA kooskõlastust riigitee 11384 Kibuna jaama tee km 2,7 parkla ning bussipeatuse rekonstrueerimise ehitusloa eelnõule.

Projekti eesmärk on Kibuna raudteepeatuse juurde „Pargi ja reisi“ parkla, bussipeatuse ja taristuobjektide ühenduste kavandamine ühistranspordi kasutusvõimaluste avardamiseks ning liiklusohutuse taseme tõstmiseks.

TTJA kooskõlastab ehitusloa eelnõu järgmiste tingimustega:

1. Vastavalt EhS §-le 73 tuleb raudtee kaitsevööndis ehitamiseks taotleda luba nii raudteevaldajalt kui ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt (TTJA). Loa taotlemiseks TTJA-lt palume vähemalt 30 päeva enne tööde algust saata aadressile info@ttja.ee raudteevaldaja kirjalik nõusolek, projekti seletuskiri ning asendiplaan.
2. Raudtee kaitsevööndis tehtavate tööde käigus ei tohi rikkuda majandus- ja taristuministri 09.11.2020 määruses nr 71 „Raudtee tehnokasutuseeskiri“ viidatud raudtee ehitusgabariidi nõudeid. Ehitusgabariit on rööbastee teljega risti oleval tasandil kujutatud piirjoon, millest sissepoole ei tohi ulatuda ükski ehitise või seadme osa (erandiks võivad olla seadmed, mis on ette nähtud vahetuks koostööks raudteeveeremiga). Raudtee kaitsevööndis ehitise ehitamisel tuleb arvestada raudteeveeremist tulenevate mõjudega, sh võimaliku vibratsiooniga. Raudtee kaitsevööndis on keelatud ohustada liiklust ja takistada nähtavust raudteel.
3. Palume menetlusse kaasata ka raudteevaldaja.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Liina Roosimägi
ehitusosakonna juhataja

Maarja Rumm +372 667 2063
maarja.rumm@ttja.ee