



PÄÄSTEAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet  
info@ttja.ee

26.04.2024 nr 7.2-2.1/2462-1

## Märgukiri

10.04.2024 viis Päästeameti Põhja päästekeskus paikvaatluse nr 7.2-6-2024-574 raames läbi paikvaatluse Osaühing SERVICESES INTERNATIONAL hoonetes, aadressiga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulika tn 42/2 ja Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulika tn 42/1.

Paikvaatustel tuvastati, et territooriumil paikneva ehitise kohta ei olnud esitada kehtivat elektripaigaldiste auditi protokoll. Info viimase auditi kohta: [Paigaldiste ja seadmete kasutuslubade kontroll | JVIS \(ttja.ee\)](#) süsteemis puudub.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et seadme ohutuse seaduse § 14 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, pöördub päästekeskus käesoleva kirjaga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning informeerib, et hooned, aadressil Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulika tn 42/2 ja Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Tulika tn 42/1 asuvate hoonete elektripaigaldise tehniline kontroll on teostamata.

Rakendatud meetmetest palume teavitada Päästeameti Põhja päästekeskust 30 päeva jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Anna Renžina  
Ohutusjärelevalve büroo inspektor  
Põhja päästekeskus

Teadmiseks: Osaühing SERVICESES INTERNATIONAL- [forniks@hot.ee](mailto:forniks@hot.ee)

Anna Renžina  
+372 53607604  
anna.renzina@rescue.ee