

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 3086210499
Kooskõlastuse kuupäev 31.08.2026

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 11006388
Ettevõtte nimi KESKKOND & PARTNERID OÜ
Kontakisik KASPAR KALA
Objekti aadress Voki mänguväljak, Sihva küla, Otepää vald (vk)
Töö number 060/2026
Töö sisu Kanalisatsioonitorustiku asendiplaan
Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm>

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Ristumisel kaablid üles riputada/toestada ning kaitsta vigastuste ja pinnase varisemise

eest.

* Katete taastamisel tagada kaablite normidekohane sügavus, kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast.

KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenurm

Elektrilevi OÜ