

IMATRA ELEKTER AS
Lääne REGIOON

Keskpõllu liitumine, Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

LÄHTEÜLESANNE NR: **LT-34288L**

Projekti kood: **JT3280**

Väljastatud: 16.02.2026

Kehtiv: 18.12.2026

TAOTLUSE ESITAJA

• Nimi / ärinimi	FairPartner OÜ
• Telefon	53358888
• E-post	jaanus.kivi@gmail.com

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

• Aadress	Keskpõllu, Paslepa küla / Pasklep, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond
• Katastriüksus	52001:001:1352
• Mõõtepunkti ID	-

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

• Pingeklass	Madalpinge
• Faaside arv	3
• Amprite arv	16 A

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	
• Piirkonnaalajaam	SUTLEPA 35/10
• Toitefiider	NOAROOTSI:SUTLEPA
• Jaotusalajaam	AJ16358:(Noarootsi)
• Jaotusfiider	F1
• Kontaktisikud	Elektrivõrgu insener, Rasmus Juhansoo, +372 5817 0504 rasmus.juhansoo@elektrilevi.ee
• Vastuvõtjad	Projekti vastuvõtmine toimub EPP keskkonnas.
• Kooskõlastamine	Asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.
• Märkused	Varustuskindluse piirkonda: Haja Trimble NIS plaan: LT-34288L Paslepa, Keskpõllu

EELDATAVATE TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
Madalpingeliin		
• Maakaabelliini ristlõige (mm2) - pikkus (m)	120 mm2 – 130 m	-
• Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1 tk, soklil, 2-kohaline	-
• Arvesti tüüp (PLC/P2P)	P2P – 1 tk	-

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: [https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView, sh „J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“](https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus.
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Imatra Elekter AS-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Imatra Elekter AS-ga.

Lisa 2:

JT3280 mahus:

1. AJ16358 F1 M9-st paigaldada kaabel 120 mm² ja 1-kohaline LK240518 (PK=16 A).

Lisa 3:

AS_LT-34288L.dxf

AS_LT-34288L.pdf

KOOSTAJA

Rasmus Juhansoo

Imatra Elekter AS volitatud esindaja