MNT-1



Mhor 1:200

Mvert 1:50

KAEVU/SÕLME NR	Ks1-24	Ks1-23
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m abs)	30.15	31.05
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m abs)	30.15	31.05
TORU PÕHJA KÕRGUS (m abs)	28.35	28.30
TORU RAJAMISSÜGAVUS (m)	1.80	2.75
KALLE / PIKKUS (m)	21.5	0.0023 / 20.8
TORU LÄBIMÕÕT (mm) JA MATERJAL	PE De110 - 42.2m	
VAHEKAUGUSED (m)	21.5	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1	

MNT-2



Mhor 1:200

Mvert 1:50

KAEVU/SÕLME NR	Ks1-31 (Ks1-2)	Ks2-35
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m abs)	32.40	32.20
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m abs)	32.40	32.20
TORU PÕHJA KÕRGUS (m abs)	30.50	30.60 / 32.20
TORU RAJAMISSÜGAVUS (m)	1.90	1.60
KALLE / PIKKUS (m)	0.0038 / 26.5	
TORU LÄBIMÕÕT (mm) JA MATERJAL	PE De90 - 26.5m	
VAHEKAUGUSED (m)	26.5	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1 Ks1	

MNT-3



Mhor 1:200

Mvert 1:50

KAEVU/SÕLME NR	V2-31 (V1-2)	V1-1b	V1-1a
OLEMASOLEVA MAAPINNA KÕRGUS (m abs)	33.30	33.35	33.30
PROJEKTEERITUD MAAPINNA KÕRGUS (m abs)	33.80	33.35	33.30
TORU PÕHJA KÕRGUS (m abs)	31.30	31.30	31.30
TORU RAJAMISSÜGAVUS (m)	2.50	2.05	2.00
KALLE / PIKKUS (m)	0.0000 / 40.8		
TORU LÄBIMÕÕT (mm) JA MATERJAL	De160 - 40.8m		
VAHEKAUGUSED (m)	32.2	8.5	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN	V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1		

KIIRVOOL OÜ
Pärnu mnt 160a Tallinn 11317
Reg. nr 11281982
MTR nr EEP000864
www.kiirvool.ee; tel. 6142122

Joonise nimetus: Maanteega ristumiste profiilid			
Tellija: AS Terrat	Töö nr: 518/25	Joonise nr: VK-6-03	Mõõtkava: 1:200/1:50
Töö nimi: Harku vald Otsa-Miko ja Loopealse piirkonna ÜVK rekonstrueerimine ja rajamine	Kuupäev: 13.03.2025	Versioon	Staadium: EP
	Projekteeris: T.Piirsalu		
	Kontrollis		