



TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD:

- Metallmast h=10m, jaland, konsool, LED valgusti (vt. valgustuspunkti kirjeldus joonisel E201)
- Madalpinge maakaabel D75mm 750N kaablikaitsetorus (kui ei ole määratud teisiti)
- Kaablikaitsetoru D75mm 1250N
- Valgustuse juhtimiskilp
- Perspektiivne liitumiskilp
- Suundpuurimise stardi-lõpukaevik

Tingmärgid, varem projekteeritud (Selektor Projekt OÜ, töö nr. P22013)

- Projekteeritud ab-kahtend, tüüp A1.1
- Projekteeritud rekultiveeritav ala
- Projekteeritud haljasalade murukate
- Proj. erosioonitõrjematiga kindlustatud nõlvad
- Projekteeritud kraavi põhi
- Projekteeritud kraav
- Projekteeritud põhja kindlustusega kraav
- Projekteeritud teetruup
- Projekteeritud teekattemärgistus
- Projekteeritud väikevormid (pink, prügikast)
- Proj. looduskivideist trüübikindlustus
- Projekteeritud jalg- ja jalgrattateede piire

MÄRKUSED

- Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.
- Koordinaadid joonistel on L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Lahtisel meetodil paigaldada kaabel haljasalal 1m sügavusele, riigitee alla 2,2m sügavusele ning riigitee mahaõitute all 1,5m sügavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel teostada teisi tehno võrke.
- Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõik võimalikud kaevetööd ja mullatööd ilma kaabli valdaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.

M10K1.5v1. Valgustuspunkti andmed

| | |
|----------------|---|
| Parameeter | Kirjeldus |
| Valgustuspunkt | M10K1.5v1 [BGP282 LED99 DW52] |
| Posti tüüp | Uus metallmast, h=10m |
| Peakonsool | Kooniline ümar post [Teras] H=10.0 m |
| Posti kinnitus | Üksik konsool L=1.5 m, A=5 deg, Dm=60 mm, Load=15 kg |
| El. seadmed | RB jaland (standardne) H=1.5 m Kaabli ühenduskomplekt + Sular 1x6A |
| Valgusti tüüp | Juhtmistik: Cu3x1.5 L=12.0m 1 x BGP282 LED99-4S/740 DW52 [58W-LED] |
| Võimsus kokku | Pa = 58.0 W Cos = 0.92 Ia = 0.27 A |

Printed: Hepta Group Energy OÜ 01.09.2025 - 13.21 MeeterDraht 13. 3.37

Projekti nimetus
Riigitee nr 3 Küitse-Haage ristmikuala valgustus

Joonise nimetus
Teevalgustuse asendiplaan

Projekteerija

Hepta

Hepta Group Energy OÜ
Mäeluse 2/1
12618 TALLINN
EESTI
Tel. +372 5179698
info@hepta.ee

Tellija

ELEKTRITSENTRUM

Elektritsentrum OÜ
Väana 13
11612 Tallinn
EESTI
Tel. 6506156
info@elektritsentrum.ee

Kontrollija
Projektijuht
Projekteerija

S. Kulp
S. Kulp
S. Kulp

Staadium
Kuupäev

PP
01.09.2025

Mõõtkava
1:500

Projekti nr
Joonise nr

25172
E201