

Riigitee nr 3 Külitse-Haage ristmikuala valgustus			
Välisvalgustus			
Materjali nimetus	Tüüp	Ühik	Kogus
<b>Valgustid</b>			
Philips Unistreet BGP282 T25 LED99-4S/740 PSD-SR DW52 FG	SRG10kV ;CL1 ;RAL7035; CLO aktiveeritud; 2xZhaga; IK08; IP66; H07RN-F 3G1,5 paigalduskaabel, L=11m	tk	15
Sulavkaitse 6A ja mastiklemmid (..50mm2)	SV 15.06	tk	15
<b>Valgustimastid</b>			
Kooniline metallmast h=10m	HE-tüüpi	tk	15
Metallmasti jaland + tihend	RBJ-5B (10m HE-mastile)	tk	15
P-konsool 1,5m		tk	15
<b>Madalpinge kaablid</b>			
Maakaabel 1,2kV +5% varu	ARLC 4G25+2,5Cu	m	661
<b>Kaablikaitse ja-tähistus</b>			
Märkelint kollane	"Välisvalgustus"	m	550
Kaablikaitsetoru +5% varu	PE Ø75mm, 750N, roheline	m	550
Kaablikaitsetoru +5% varu	PE Ø75mm, 1250N, punane	m	49
Kaabliotsa tihendussõrmik 1,2kV	25mm2 kaablile	obj	1
Tähistused		obj	1
<b>Maandused</b>			
Kordusmaanduskomplekt valgustusmastidele	5 x 1m valgustusmastile	tk	5
Maandusjuhe	valgustusmastile	m	35
Cu klemm	valgustusmastile	tk	5
<b>Juhtimiskilp</b>			
Tänavavalgustuse juhtimiskilp	Komplekteerida vastavalt skeemile E701	tk	1
Maandusvarras	Erico 14,2x2000mm keermestatud	tk	2
Maandusvarda klemm	Erico C58 h158160	tk	2
Vaskjuhe	HK25	m	10
Must kõri UV kindel	FFKu-EM-F-UV 20	m	3

Märkused:

1. Hinnapakkuja kontrollib spetsifikatsiooni vastavust ja teavitab tekkinud ebakõladest tööandjat
2. Projekteeritud seadmed on valikulised ning need võib asendada võrdväärsete või paremate seadmetega.
3. Kõik loetlemata kuid vajalikud seadmed ja tarvikud arvestab töövõtja.