





TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD:



Tingmärgid, varem projekteeritud (Selektor Projekt OÜ, töö nr. P22013)



MÄRKUSED

- Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.
- Koordinaadid joonistel on L-EST süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.
- Lahtisel meetodil paigaldada kaabel haljasalal 1m sügavusele, sõidutee alla 2,2m sügavusele. Kitsaskohtades teostada kaevetööd käsitsi, vajadusel toetada teisi tehnovõrke.
- Arvestada ol. olevate tehnorajatiste kaablikaitsevöönditega, milles kõrvõimalikud kaevetööd ilma kaablivaldaja loata on keelatud. Tööde teostamine liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult vastava rajatise valdaja järelevalve üksusega.

Projekti nimetus Riigitee nr 3 Külitse-Haage ristmikuala valgustus				Projekti nimetus Taastamise plaan ja tüüplõige			
Joonise nimetus				Projekteerija			
				Hepta Group Energy OÜ Mäealuse 2/1 12618 TALLINN EESTI Tel. +372 5179698 info@hepta.ee			
Kontrollija				S. Kulp			
Projektijuht				S. Kulp			
Projekteerija				R. Rüütel			
Staadium				PP			
Kuupäev				01.09.2025			
Tellija							
Elektrotsentrum OÜ Väana 13 11612 Tallinn EESTI Tel. 6506156 info@elektrotsentrum.ee				Möötkava			
1:500				Projekti nr			
25172				Joonise nr			
4-04							