

Olemasolev õhuliini **betoonmast M3**  
Paigaldada mastile maandus

Riigitee nr 11313 Raasiku-Kehra tee kaitsevööndi piir

14001:001:0708  
Luha

Likvideeritav puu

14001:001:0702  
11313 Raasiku-Kehra tee

**Ristumine kraaviga!**  
Ehitustööde käigus ei tohi halvendada kraavi veerežiimi.  
Taastada esialgne olukord.



Murdunud oksad/võsa eemaldada

Maakaabli trassil eemaldada võsa ja puud ca 150 m<sup>2</sup>

Tee alla rajada maakaabel min 1,2 m sügavusele

**Ristumine kraaviga!**  
Ehitustööde käigus ei tohi halvendada kraavi veerežiimi.  
Taastada esialgne olukord.

Kruuskatte taastamine 7 m<sup>2</sup>



Murukülv (külvitihedus 20 g/m<sup>2</sup>)  
Muru kasvualus, II klass 10 cm  
Täide väljakaevatud pinnasega (KT≥0,92)  
Kaabli ümbruse materjalid

**AJ Suitsu:(Aruküla) F2:**  
Alajaama olemasolevast betoonmastist M3 ehitada välja maakaabel AXPK 4G120 (MPL421782) kuni projekteeritud Soolepa kinnistu liitumiskilbini LK227043, L=327/340 m  
Maakaabli trassil eemaldada vajalikus mahus võsa ca 150 m<sup>2</sup> ulatuses.  
  
Maakaabel paigaldada kogu trassi ulatuses kaitsetorusse:  
Lahtiselt PVC D110 750N

**TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL**

- Olemasolev MP õhuliin
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,4 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud tarbija kaabli reservtoru
- Kinnistu piir
- Riigitee kaitsevööndi piir
- Puu kuja
- Likvideeritav puu, võsa
- Projekteeritud maandus
- Kruuskatte taastamine
- Likvideeritav võsa

**Märkus:**  
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-2  
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid  
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"  
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjälgjed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellijä:	Töövõtja:	Address: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 01.03.2024 Töö nr: 63/0577
Töö nimetus: Soolepa liitumine madalpingel Parila küla, Anija vald, Harjumaa LC0577	E-mail: egle.ninep@enersense.com Tel nr: +372 5597 1898	Joon nr: 001/L1 Mõõtkava: 1:500	
Joonise nimetus: Asendiplaan	Projekteeris: Egle Ninep-Kaselt Kontrollis: Liina Randvoo		