Hepta Group Energy OÜ projekt „Riigitee nr 4 Tallinn – Pärnu – Ikla km 122,6 – 125,2
Sauga – Pärnu lõigu tänavavalgustuse, elektri ja side rekonstrueerimine

TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD ELEKTER, SIDE JA TÄNAVAVALGUSTUS

- Paigaldatav sidekaabel
- Sidekanalisatsioon
- Mikrotoru
- Madalpinge maakaabel, X-kaablite arv
- Keskpinge maakaabel, X-kaablite arv
- Reservtoru
- Tänavavalgustuse maakaabel, X-kaablite arv
- Likvideerimine
- Tugevdatud kaitsetoru
- Tugi
- Tõmmits
- Liitumiskilp
- Lülitus- ja juhtimiskilp
- Jätkumuhv keskpinge
- Jätkumuhv välisvalgustus
- Jätkumuhv sidekaabel
- Valgusti kordusmaandus
- Valgustusmasti demonteerimine
- 2 valgustiga valgustusmasti demonteerimine
- Valgustusti ja konsooli demonteerimine
- r/b sidekaev
- Sidekaev, plast
- ümbertõstetav r/b sidekaev
- Ümbertõstetav plastkaev

AA - kilbi rühma nr.;
B - fiidri nr.;
CC - valgusti nr.; D - optika;
F - leedide arv, pinge;
G - masti pikkus;
H - konsooli pikkus;
I - võimsus; J - konsooli kalle

- Valgusti, metallmast, jaland, konsool
- Valgusti vahetus ol. ol. metallmastil, konsool
- Valgusti, metallmast 2 teeninduluugiga, jaland, konsool
- Konsooli pikendus + valgusti
- Valgusti, metallmast, jaland, konsool (jalgtee)
- ÜKR Valgusti, metallmast, jaland
- ÜKR Valgusti, metallmast 2 teeninduluugiga, jaland
- ÜKR Valgusti
- Metallmasti, konsool, 2x valgustit
- Metallmasti 2 teeninduluugiga, 2x valgustit
- Valgusti vahetus ol. ol. kahe konsooliga metallmastil
- Konsooli pikendus + T-konsool 2 valgustiga
- Tunneli valgusti
- IR andur
- HE tüüpi valgustusmast

TINGMÄRGID:

- Projekteeritud multitoru tuvastustraadiga kaitsetorus d=50 750Nm (teemaal)
- Projekteeritud multitoru tuvastustraadiga kaitsetorus d=50 1250Nm (sõidutee all)
- Projekteeritud sidekaev KKS-2
- Markerpall
- ② Mikrotoru värvi nr.
- 1W1.1 Projekteeritud maakaabel ARLC 4G25+2,5Cu d75 750Nm kaitsetorus
- 1W1.1 Projekteeritud maakaabel ARLC 4G25+2,5Cu d75 1250Nm kaitsetorus
- 8/L2 7.1m/1m pos1 53W — Valgusti (masti) nr./faas; Masti kõrgus/postivarda pikkus; Valgusti positsiooni number; Valgusti võimsus
- Kordusmaandus
- Jaotuskeskus TVK

Mikrotorude värvikoodid
① Sinine
② Oranz
③ Roheline
④ Pruun
⑤ Hall
⑥ Valge
⑦ Punane

Andmeside märkused:
* Väljavõtted magistraal multitorust ja valguskaabel viia maaüksuste piirini, kuhu jätta varu ca 30m.
* Torumuhvid võimalusel mitte jätta asfaltkatendi alla.
* Multitoru mikrotorude otsad sulgeda veekindlalt.
* Väljavõte tähistada maaüksuse piiril markerpalliga.
* Projekteeritavatesse sidekaevudesse jätta kaablivaru ca 15m.
* Materjalidest võib kasutada ainult sama mikrotorustiku tootja tooteid (torumuhvid, torukorgid jms).

4 Tallinna–Pärnu–Ikla tee km 124,60 ristiõige
Tuisu tn 62501:001:0879



RISTIPROFIIL
KAEVIK VÄLJASPÕÕ-, SÕIDUTEED
tagastatav kate
450
700
MAAPIND
SIDEKANALISATSIOON
Haljastus tuastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste" peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd" kvaliteedinõuetele.

RISTIPROFIIL
VEEKANLISATSIOONI TORUGA RISTUMINE
tagastatav kate
450
700
1350
MAAPIND
SIDEKANALISATSIOON
VEE KANALISATSIOON

Objekti nimi: JAHIMEESTE ALA		Joonise nimetus: ANDMESIDEPAIGALDIS ASENDIPLAAN	Eriala: EN
Aadress: Jahimeeste, Kilksama küla, Tori vald			Staadium: PP
			Mõõtkava: 1:1000
AS TRIGER J.V.Jansseni 33, Pärnu EL10053247-0001 Reg.nr. 10053247 Tel. 44 31414 triger@triger.ee	Projekt: R.Ruubel	Töö nr.: 24012	Leht: EN-4-01
	Proj. insener: R.Toodu		Lehti: 1/1
	Kuupäev: 20.02.2024.a. Muudatus: 01.04.2024.a.	Tellija: HANSAVEST RENTAL OÜ	