



**TARBIJAKAITSE JA  
TEHNILISE JÄRELEVALVE  
AMET**

Transpordiamet  
Valge tn 4/1  
11413 Tallinn  
Harju maakond

Teie: 30.01.2026 nr 8-1/25-030/1619-1

Meie: 10.02.2026 nr 16-12/26-01800-002

**Riigitee 19271 Tootsi-Piistaoja tee km 2,0  
asuva Tootsi viadukti ehitusloa eelnõu  
kooskõlastamine**

Edastasite Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA) 30.01.2026 kirja nr 8-1/25-030/1619-1, millega soovisite TTJA kooskõlastust riigitee 19271 Tootsi-Piistaoja tee km 2,0 asuva Tootsi viadukti ehitusloa eelnõule.

Käesoleva menetluse käigus antakse ehitusluba riigiteel nr 19271 Tootsi-Piistaoja tee km 2,0 paikneva Tootsi viadukti (BR2205) rajamiseks.

TTJA kooskõlastab ehitusloa eelnõu järgmiste tingimustega:

1. Vastavalt EhS §-le 73 tuleb raudtee kaitsevööndis ehitamiseks taotleda luba nii raudteevaldajatelt kui ka Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametilt (TTJA). Loa taotlemiseks TTJA-lt palume vähemalt 30 päeva enne tööde algust saata aadressile [info@ttja.ee](mailto:info@ttja.ee) raudteevaldaja kirjalik nõusolek, projekti seletuskiri ning asendiplaan.
2. Raudtee kaitsevööndis tehtavate tööde käigus ei tohi rikkuda majandus- ja taristuministri 09.11.2020 määruses nr 71 „Raudtee tehnokasutuseeskiri“ viidatud raudtee ehitusgabariidi nõudeid. Ehitusgabariit on rööbastee teljega risti oleval tasandil kujutatud piirjoon, millest sissepoole ei tohi ulatuda ükski ehitise või seadme osa (erandiks võivad olla seadmed, mis on ette nähtud vahetuks koostööks raudteeveeremiga). Raudtee kaitsevööndis ehitise ehitamisel tuleb arvestada raudteeveeremist tulenevate mõjudega, sh võimaliku vibratsiooniga. Raudtee kaitsevööndis on keelatud ohustada liiklust ja takistada nähtavust raudteel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Liina Roosimägi  
ehitusosakonna juhataja

Maarja Rumm +372 667 2063  
maarja.rumm@ttja.ee