TEHNILISED TINGIMUSED 303330

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi K-Projekt AS			Isiku- või registrikood 12203754
Kontakt aadress	Tänav / maja / korter Tallinn, Ahtri tn, 6a	Sihtnumber 10151	Maakond Harju maakond
	Telefon 6264131	e-post mihkel.kask@kprojekt.ee	
Esindaja	Nimi Kask, Mihkel		Esindamise alus Amet
	Telefon 6264131	e-post mihkel.kask@kprojekt.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Pärnu, Riia mnt., 116, Pärnu maakond			
Tarbimiskoht		Katastriüksuse number 62509:038:0002	
Minimaalne 1-faasiline lühisvool		Maksimaalne 3-faasiline lühisvool	
Piirkonna alajaam PAPINIIDU 110/35/10	Toitefiider RAEKÜLA:PAN	Jaotusalajaam	Jaotusfiider

TOOTEVALIK

Tehnilised tingimused mitteelektriprojektidele

OLEMASOLEVA VÕRGUÜHENDUSE JA MÕÕTESÜSTEEMI ANDMED

Lubatud võimsus null kW	Nimitoitepinge

ELEKTRILEVI TEGEVUSED

Tehnovõrkude ja -rajatiste ümberpaigutamisega seonduvat reguleerib asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15² lg 4. Eelnimetatud seaduse sätte kohaselt saab kinnisasja omanik taotleda tehnorajatise ümberpaigutamist, kusjuures ümberpaigutamise kulud kannab kinnisasja omanik.

Kinnisasja omaniku taotluse täitmiseks tuleb projekteerida ja ehitada alljärgnevad tegevused:
* olemasolevad 10kV kaablid: Papiniidu Raeküla ja Papiniidu Reiu paigaldada uue ehitatava tee äärde , planeerida risti ühendus ja teostada sidumine olemasolevate kaablitega. Kaablid paigaldada torusse.
* 0,4kV kaabel Raeküla F6 pikendada toru planeeritava tee alt läbi.

TEHNILISED TINGIMUSED 303330

KLIENDI TEGEVUSED

Projekteerimisel arvestada maa-ala kohta kehtestatud tehnovõrkude detailplaneeringut, elektrivõrkude kaitse-eeskirju ja servituudialasid.
Olemasolevate elektripaigaldiste vigastamise ohu korral ehitusobjektil või selle lähiümbrusest ehitustegevuse tõttu, näha projektis ette elektripaigaldiste kaitsmise meetmed ning lahendused.
Projekteerida vastavalt kehtivale normdokumentidele ja Elektrilevi OÜ (http://www1.energia.ee/Hankekonkursid.nsf/WebJV?OpenFrameSet) nõuetele.
Projekt peab sisaldama kõiki vajalikke kooskõlastusi kinnistute omanike, omavalitsuse ja Elektrilevi OÜ-ga.
Elektrilevile kuuluva elektripaigaldis(t)e asukoha andmete saamiseks esitada taotlus iseteeninduspportaalis aadressil https://www.elektrilevi.ee/et/vorgu-asukohaandmete-valjastamine
Projekt tuleb kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
Projektide kooskõlastamine toimub e-teeninduses, www.elektrilevi.ee. Lähemalt saab kooskõlastmise kohta lugeda meie kodulehel (Elektrilevi > Kliendile > Teenused > Kooskõlastamine).
Kaevetöödeks ning töödeks liinide kaitsevööndis enam kui 4,5m kõrguste mehhanismidega peab töö teostaja enne tööde algust objektil taotlema kaitsevööndis tegutsemise loa. Selleks esitada taotlus iseteeninduspportaalis aadressil https://www.elektrilevi.ee/et/loa-taotlemine-kaitsevoondis-tegutsemiseks
Juhul kui mitteelektriprojektiga tuleb ümberpaigutada Elektrilevi OÜ elektrivõrk, lahendatakse ümberpaigutamise küsimused eraldi elektriprojektiga. Elektrilevi OÜ elektripaigaldise ümberpaigutamiseks tuleb sõlmida projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks lisateenuse leping. Elektrivõrgu ümberpaigutamisega seotud kulud kannab Taotleja.

TEHNILISE TINGIMUSTE KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Sergei Nikolajevski	26.09.2017