



TRANSPORDIAMET

Tartu Vallavalitsus  
tartuvald@tartuvald.ee  
Haava tn 6  
60512, Tartu maakond, Tartu vald,  
Kõrveküla alevik

Teie 08.10.2025

Meie 10.10.2025 nr 7.1-2/25/17148-2

**Tartu valla Vasula aleviku Lepassaare  
reoveepuhasti, menetlus nt 511698**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Tartu valla Vasula aleviku riigitee 42 kaitsevööndis paiknevale Lepassaare kinnistule (kat tunnus 79401:006:0464) reoveepuhasti ehitusteatis. Projekteeritud rajatise imbväljak paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis, km 1,04 ulatudes lähima punktiga ca 8 m kaugusele riigitee katte servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast.

Lähtuvalt EhS § 70 lg 3 **ei kooskõlasta** Transpordiamet ehitusteatisi 2511201/49374 ega anna nõusolekut riigitee kaitsevööndis kehtivast EhS § 70 lg 2 p 2 piirangust kõrvalekaldumiseks, sest on oht riigitee ja teemaa kahjustamisele niiskusrežiimi muutuse ning reostuse läbi ja tee korrakohase kasutamise häirimisele.

Esitatud projekt vajab korrigeerimist nii, et kavandatav rajatis jääks lähima punktiga vähemalt 13 m kaugusele riigitee katte servast.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee