



ETTEKIRJUTUS

Narva

10.06.2019 nr 7.2-6.4/1402

Ettekirjutuse täitmise uue tähtaja määramine

Päästeameti Ida päästekeskus on 13.07.2018 andnud VIRU KEEMIA GRUPP AS'ile (registrikood: 10490531) ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1437 Narva linnas P. Kerese tn 11, Narva linnas asuva administratiiv-majutushoone kohta, kus tegutseb OÜ VKG ELEKTRIVÕRGUD.

Muu hulgas kohustati adressaati nimetatud ettekirjutuse punktiga nr 6 moodustada kõnealuse ehitise lääneilmakaarde jäävast evakuatsioonitrepikojast terviklik tuletõkkeseksioon, eraldades I korruse trepikojas asuv kabinet trepikojast vähemalt EI30 nõuetele vastava tuletõkkeuksega. Punktiga nr 7 – vastavalt kõnealuse ehitise 2014 a põhiprojektile nr 24-14 moodustada külalistemaja majutusruumidest ja abiruumist omaette tuletõkkeseksioonid. Ettekirjutuse punktide täitmise tähtjaks määrati 30.06.2019.

OÜ VKG ELEKTRIVÕRGUD esitas 10.06.2019 taotluse nr NEV/42595-8, milles palutakse pikendada kõnealuse ettekirjutuse punktide nr 6 ja 7 täitmise tähtaegu ühe aasta võrra, kuna tööde teostamine eeldab olemasoleva projekti muutmist, ent projekteerija saab tööga alustada alles käesoleva aasta neljandas kvartalis. Seega venib nõuete täitmine omanikust sõltumata.

Tulenevalt eeltoodule arvestab Päästeameti Ida päästekeskus ettekirjutuse täitmise tähtaja pikendamisel esitatud taotlusega. Korrakaitseaduse § 28 lõikele 1 ning haldusmenetluse seaduse §-de 64 ja 65 muudetakse 13.07.2018. aasta ettekirjutuse nr 7.2-6.4/1437 punktide nr 6 ja 7 täitmise tähtaegu, määrates uueks täitmise tähtjaks **30.06.2020**.

Samas jäävad kehtima koos 13.07.2018 aasta ettekirjutusega nr 7.2-6.4/1437 punktiga nr 6 ja 7 kaasnenud asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 7 lg 2 kohased hoiatused – kui 30.06.2020 jäetakse ettekirjutus täitmata, rakendatakse asendustäitmise ja sunniraha seaduses ettenähtud sunnivahendit (sunniraha) seaduse § 10 lg 1 kohaselt alljärgnevalt:

- punktis nr 6 toodud ettekirjutuse mittetäitmine – 800,00 (kaheksasada) eurot;
- punktis nr 8 toodud ettekirjutuse mittetäitmine – 2800,00 (kaks tuhat kaheksasada) eurot.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluses on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või kaebus Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

Ettekirjutuse kehtetuks tunnistamist ja sisulist muutmist taotleda ei saa, kuna selleks ettenähtud tähtaeg on möödunud.

Ettekirjutuse täitmisest palume informeerida meid kirjalikult postiaadressil Päästeameti Ida päästekeskus, Vahtra 3, 21003 Narva linn, Ida-Viru maakond või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressile natalja.eppik@rescue.ee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Natalja Eppik
ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Ida päästekeskus

Käesolev ettekirjutus on saadetud elektrooniliselt:

- 1) VIRU KEEMIA GRUPP AS, info@vkg.ee;
- 2) OÜ VKG ELEKTRIVÕRGUD, vkg.ev@ev.vkg.ee;
- 3) OÜ VKG ELEKTRIVÕRGUD, Aare Aas, aare.aas@ev.vkg.ee.

Natalja Eppik
+372 5886 2375
natalja.eppik@rescue.ee