



TRANSPORDIAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve  
Amet  
info@ttja.ee  
Endla tn 10a  
10142, Tallinn, Harju maakond

Teie 18.02.2025

Meie 03.03.2025 nr 7.1-2/25/2798-2

**Eleringi Järveküla piirkonna õhuliinide  
L006A/L005, L100B/ RB raudteega  
ristumiste ümberehituse kasutusloa eelnõu  
kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Harju maakonna Rae valla Rae küla Eleringi Järveküla piirkonna õhuliinide L006A/L005, L100B/ RB raudteega ristumiste ümberehituse kasutusloa eelnõu (menetlus nr 463617), mille aluseks on kasutusloa taotlus nr 2411371/13883 v02.

Paigaldatud õhuliinid ristuvad riigiteega nr 11113 Assaku-Jüri tee km 2,06.

Kasutusluba soovitakse anda ehitisele L006A Iru-Järveküla ja L005 Iru-Järve 110 kV õhuliinide ümberehitus mastivahemikus 52-53 (EHR kood 221449853).

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist ehitusloa elluviimisel ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3 ja 99 lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“, **jätame kasutusloa eelnõu kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Rail Baltica Rae viadukt on valmishitatud 2024. aastal. Õhuliini teostusjoonisel kajastada valminud riigiteed nr 11113 ning õhuliini rippe kõrgusi sõidutee katte kohal.
2. Edastada mastide 54Y ja 55Y vahelises lõigus õhuliini profiili joonis, mis on kinnitatud geodeedi allkirjaga.
3. Palun ühtlustada teostusdokumentatsiooni töö nr TJ - 912/05-24 joonise ja ehitusjärgse teostusjoonise seletuskirjas kajastatud liinide mõõdistusandmeid (kuupäev ja temperatuur) ja katastriüksuse piiride kajastamise kuupäeva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Arvo Veltri  
peaspetsialist  
planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Teostusjoonis ja ehitusjärgse teostusjoonise seletuskiri

Annika Matson  
54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee