Tingmärgid:

- 1W1 — Projekteeritud m/p kaabel kaevikus N750 kaablikaitsetorus.
- Projekteeritud kaablitoru paigaldamine kinnisel meetodil
- Projekteeritud maandus
- Projekteeritud liitumiskilp
- Olemasolev puitmast
- Olemasolev masti tugi

LEHT 1

LEHT 2



HALJASALA ALL
mehaaniline lahtine kaeve,
(üks kaabel kaevikus ja torus).
Murukatte taastamine.



Muru
Huumusmuld, h=10cm (tihendatult)
Kaeviku tagasitäide - tihendatud kivivaba kohalik pinnas
PEH kaitsetoru 750N (kollane 110mm)
Toru alus - liiv 10cm (kivises pinnases)

MÄRKUSED:

1. GEODEETILISE ALUSPLAANI ON KOOSTANUD Kirjanurk OÜ, TÖÖ NR. 9766G (KOOST 03.2023)
   (kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadi L'Est 97 süsteemis)
2. ENNE KAEVAMISTÖÖDE ALUSTAMIST HANKIDA KAEVAMISTÖÖDE LUBA JA KUTSUDA KOHALE KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJA ESINDAJAD. KAEVAMISTÖÖDE TEOSTAMISEL JÄRGIDA KOMMUNIKATSIOONIDE VALDAJATE JUHISEID
3. KAEVIKUST EEMALDATAV PINNAS UTILISEERIDA ETTENÄHTUD KORRAS
4. ASFALT- VÕI MUU TEEKATE TAASTADA ENDISEL KUJUL VASTAVALT TEEDEEHITUSE NÕUETELE
5. KAEVETÖÖDE TEOSTAJA KAEVETÖÖDE LOA SAAMISEL NÄIDATA UTILISEERITAVA PINNASE LADUSTAMISE KOHT
6. RIIGITEE MAAL ON KÕRVALKALDED KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.
7. RIIGITEE MAA TULEB PÄRAST TEHNOVÕRGU PAIGALDAMIST KORRASTADA JA TAASTADA HALJASTUS KASVUMULLA JA MURUKÜLVIGA VASTAVALT " TEETÖÖDE TEHNILISE KIRJELDUSE " VIIMASE REDAKTSIOONI PEATÜKKIS - " MAASTIKUKUJUNDUSTÖÖD" TOODUD KVALITEEDINÕUETELE.

MÄRKUSED:
Kõrgused EH2000 süsteemis
Koordinaadid L-EST97 süsteemis
Plaanil kajastatud piirid Maa-ameti andmete põhjal seisuga 08.03.2023 (kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

Töö nr. 9766G			Objekt: Harju maakond Jõelähtme vald Neeme küla Männimäe tee 10 elektrivarustus		koostatud: 08.03.2023
Objekti aadress			Mõõtkava 1:500	Leht 1 / Lehti 2	fail: 9766G Joonis
Koostas	H.Harzia		Joonis: Geodeetiline alusplaan		
Kontrollis	G.Raudsepp				

Kirjanurk
EEG000316; 686 MA-k
TEL003987
Hiievälja tee 20 Oru küla
Kose vald Harju maakond
tel: +37257503312

Projekteeris:	J.Lütt		TELLIJA: ENEFIT CONNECT OÜ			
Projekti juht:	H. Lomp					
TOIMING	VÄLISELEKTRIVÕRGU PROJEKT		JOONISE LIIK TÖÖJOONIS			
PROJEKTI NIMI: Männimäe tee 10 kinnistul masti liitumine elektrivõrguga Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond			JOONISE NIMI: Asendiplaan Lehtede jaotus			MÕÕTKAVA M1:4000
AS STIK-ELEKTER Roosna-Alliku vald, Järva maakond Tel.: 38 95451; Fax.: 38 95452 stik-elekter@stik-elekter.ee			KUUPÄEV: 21.04.2023	KOOD		MUUDAT.
			TÖÖ NR: LR8512	JOONIS NR: EL-1.0	LEHT: 1	LEHTI: 1